

PÄÄTÖS

Nro 81/2021

Dnro ISAVI/2821/2021

Julkaisupäivä
26.8.2021

ASIA 0,4 kV:n ja 20 kV:n sähkökaapeleiden ja kahden kuitukaapelin sijoittaminen Jänneveden Virtasalmeen, Savonlinna

HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka
Raatihuoneenkatu 5, 6. krs
50100 Mikkelä

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
80100 Joensuu

Kuopion toimipaikka
Piispankatu 1
70100 Kuopio

Postiosoite:
PL 2, 13035 AVI

HAKEMUKSEN VIREILLETULO.....	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE.....	3
Kaavoitustilanne ja suojelualueet.....	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ	3
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	5
LAUSUNNOT	5
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET.....	7
HAKIJAN SELITYS	7
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU.....	8
Luparatkaisu	8
Lupamääräykset.....	8
Perustelut	9
Sovelletut säännökset	10
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen	10
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	10
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	10
Päätös.....	10
Päätöksestä tiedottaminen.....	11
ASIAN KÄSITTELIJÄT.....	11

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Suur-Savon Sähkö Oy on 8.4.2021 Itä-Suomen aluehallintovirastossa viireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun hankkeeseen Savonlinnan kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin kohta 5 ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Kaavoitustilanne ja suojelualueet

Alueella on voimassa Moinsalmen osayleiskaava, jossa 20 kV:n kaapelin kiinteistön 740-527-1-127 puoleinen rantautumiskohta sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) ja kiinteistön 740-528-10-30 rantautumiskohta kyläalueeksi merkityllä alueella (AT). 0,4 kV:n kaapelin molemmat rantautumiskohdat sijaitsevat kyläalueeksi merkityllä alueella (AT). Vesialue on kaavassa merkitty vesialueeksi (W), jossa on merkinnät salmessa kulkevasta laivaväylästä sekä vierasvenelaituri tai yleinen laituri (LV-2).

Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 4 km päässä hankealueesta länteen/lounaaseen. Hankealueen läheisyydessä on havaittu lintulajeja, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi ja silmälläpidettäviksi lajeiksi.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Jänneveden Virtasalmeen asennetaan 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähkökaapelit ja kaksi kuitukaapelia. Virtasalmen yli kulkeva ilmajohto puretaan. Hankkeen tarkoituksena on saneerata alueen vanhaa sähköverkkoa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Vesistötiedot

Jänneveden Virtasalmi sijaitsee Vuoksen vesistöön kuuluvalla Pihlajavedellä (04.121.1.001). Hakemuksessa on ilmoitettu seuraavat vedenkorkeustiedot N2000-järjestelmässä ajanjaksolla vuosina 1971–2020 (Pihlajavesi, Savonlinnan ala-asteikolla):

HW +77,09 metriä
MHW +76,48 metriä

MW +76,14 metriä
 MNW +75,78 metriä
 NW +75,12 metriä.

Hankealue on virtapaikkaa ja jäät ovat heikkoja läpi talven. Salmi on syvimillään 3,5 metriä.

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö

20 kV:n kaapeli ja kuitukaapelit alittavat Väyläviraston ylläpitämän Inkiläniemi-Punkaharju väylän. Hakemuksen mukaan vesiliikenteelle ei aiheudu pitkäkestoista haittaa. Rakentamisen arvioidaan kestävän puolesta tuntiin. Väylän käyttäjät ja risteilylaivojen aikataulut huomioidaan.

0,4 kV:n kaapelin toisen rantautumiskohdan vieressä on laituri. Moinniemen puoleisella rannalla on jäänteitä vanhasta lossirannasta (pengerrys).

Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet

Vesistöalituksen pituus 20 kV:n kaapelin kohdalla on noin 221 metriä ja 0,4 kV:n kaapelin kohdalla noin 123 metriä. Matalilla ranta-alueilla kaapelit asennetaan putkeen ja upotetaan pohjaan 0,7 metrin syvyiseen kaivantoon ja peitetään. Muualla vesialueella kaapelit lasketaan painottamalla pohjaan. 0,4 kV:n kaapeli voidaan asentaa myös suuntaporaamalla. Kaapeleiden asennustyöt kestävät yhden päivän. Kaapelien painuminen pohjaan varmistetaan sukeltamalla ja tarvittaessa puhaltamalla. Virtasalmen ylittävä ilmajohto puretaan. Rannoille asennetaan kaapelikytkin. Mahdolliset ylimääräiset kaivuunmassat läjitetään rantautumiskiinteistölle. Tarvittaessa massat viedään pois.

Hankealueella ei sijaitse muita johtoja tai kaapeleita.

Rakennustyöstä aiheutuu veden samentumista. Rakentamisen aikaista tarkkailua ei katsota tarpeelliseksi.

Kiinteistötiedot ja hanketta koskevat sopimukset

Hanke sijoittuu Moinniemen osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 740-527-876-1 ja Jaatilan osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 740-528-876-2.

20 kV:n sähkökaapeli ja kaksi kuitukaapelia asennetaan kiinteistöltä 740-527-1-127 kiinteistölle 740-528-10-30. 0,4 kV:n kaapeli asennetaan kiinteistöltä 740-528-10-30 kiinteistölle 740-528-10-55. Hakemukseen on liitetty maa- ja vesialueiden omistajien kanssa tehty kirjalliset käyttöoikeussopimukset.

Hankkeen hyödyt ja menetykset

Ilmajohdanto vaihdetaan maakaapeliksi, joka lisää säävarmuutta. Virtasalmen ylittävän ilmajohdon poistaminen poistaa korkeusrajoituksen reitiltä, mikä voi hyödyttää veneilijöitä.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>) 21.5.-28.6.2021.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom), Väyläviraston sisävesiväylät -yksiköltä, Savonlinnan kaupungilta ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Savonlinnan maakuntamuseolta.

LAUSUNNOT

1) **Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualue** on todennut, että hankealueen lähiympäristössä on havaittu seuraavia lintulajeja: harmaalokki ja naurulokki (uhanalaisuusluokitus vaarantunut) sekä härkälintu (uhanalaisuusluokitus silmälläpidettävä). Pesintärauhan turvaamiseksi olisi suositeltavaa tehdä hankkeen rakentamistyöt lintujen pesintäajan (15.4.–31.7.) ulkopuolella.

Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon ELY-keskukselle 2 kuukauden kuluessa valmistumisajankohdasta lukien. ELY-keskuksella ei ole muilta osin huomautettavaa hankkeesta.

Hanke ei vaaranna valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymän Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021) eikä Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelman vuosiksi 2016–2021 mukaista vesialueelle määritettyä suuren vähähumuksisen järven (Pihlajavesi (Saimaa), Väistönselkä-Utrasselkä tai suuren humusjärven (Pihlajavesi (Saimaa), keskusallas) erinomaisen ekologisen tilan säilyttämistä.

2) **Pohjois-Savon ELY-keskus kalatalousviranomaisena** katsoo, että lupa voidaan yleisen kalatalousedun estämättä myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen.

3) **Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue** on todennut, että vastuualueen hallinnoima kiinteistö 740-527-1-18 (lakannut maantie) rajautuu kiinteistöön 740-527-1-127, jolta kaapelit asennetaan. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa sähkö- ja kuitukaapelien sijoittamiseen Jänneveden Virtasalmeen.

4) **Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)** on todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Inkilänniemi-Punkaharju väylän. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta.

Kaapeli on painotettava vesistöalituksen osalta pohjaan siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja sen merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä Vesiliikennemerkkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen (TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja.

Kaapelin asennuksessa on huomioitava hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Lupahakemuksessa on maininta ilmajohtoverkon purkamisesta alueelta. Ilmajohdon käytöstä poistamisesta on tehtävä ilmoitus Traficomille merikarttojen ylläpitoa varten. Ilmajohdon mahdollinen maastomerkintä on poistettava purkamisen yhteydessä.

Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien verkkosivuilla olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Valmistumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjauksen tiedot poistetaan merikartalta ja maastomerkinnän poistuneet tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille joko verkkosivujen kautta, sähköpostitse tai postitse. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomien diaarinumero TRAFICOM/275338/04.04.05.05/2021.

5) **Väylävirasto** on todennut, että 20kV sähkö- ja kuitukaapelit alittavat Väyläviraston ylläpitämän Inkilänniemi-Punkaharju väylän, minkä kulussyvyys on 1,7 metriä ja harausyvyys 2,4 metriä mitattuna purjehduskauksen alavertaustasosta NWnav +75,10 NN. Kaapelit tulee asentaa riittävästi painotettuina vesistön pohjaan niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät pohjassa paikoillaan kaikissa olosuhteissa. Väylän kohdalla on

varmistettava, että kaapelit sijaitsevat väylän haraustason +72,70 NN alapuolella. Kaapeleiden asennustyö ei saa haitata vesiliikennettä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa ohjeet kaapeleiden maastoon merkitsemiseen ja töiden valmistumisesta ilmoittamiseen myös purettavien ilmajohtojen osalta. Traficom vastaa rakenteiden merikarttoihin merkitsemisestä.

6) **Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen** on todennut, että tiedossa ei ole sellaisia luonnon- tai ympäristönsuojeluun taikka luonnon virkistyskäyttöön liittyviä seikkoja, jotka olisivat esteenä kaapeleiden asentamiselle vesistöön lupahakemuksen mukaisiin paikkoihin hakemuksen mukaisesti. Koska maa- ja vesistörakentamista vaativat työt ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia ja lisäksi sijoittuvat rannalle ja sen edustalle, töillä ei vaaranneta saimaannorpan esiintymistä tai heikennetä sen elinolosuhteita alueella.

Rakentamis- ja kaapelien vesistöön asentamistöissä on otettava huomioon, että vesistöä samentavia töitä ei tehdä vesistön vilkkaimman virkistyskäytökauden aikana (1.6.–31.8.) ja vesistön tarpeetonta samentamista on muulloinkin vältettävä.

Rakentamistöissä mahdollisesti syntyvien ylijäämämassojen läjittämistä vesistöön ei tule sallia. Massat on läjitettävä maa-alueille vesistön keskiyli vedenkorkeuden yläpuolisiin paikkoihin ja tarvittaessa sidottava massat siten, että ne eivät pääse valumaan vesistöön sateen, aallokon ja/tai vedenkorkeuden vaihtelun seurauksena. Läjittämisille tulee olla maanomistajien suostumus.

Rakentamistöiden päätyttyä kaivualueet on viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopiviksi siten, ettei alueen maisemallisia arvoja rakentamisella heikennetä.

7) **Savonlinnan museo** on todennut, että suunnitelma-alue on osin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009 Punaharjun laivareitin huvilat). Savonlinnan museolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään todennut, että sähköverkon rakentaminen ja purkaminen tehdään lausunnoissa annettujen aikataulujen ja muiden vaatimusten mukaisesti.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle luvan 0,4 kV:n ja 20 kV:n sähkökaapeleiden ja kahden kuitukaapelin asentamiseen Jänneveden Virtasalmeen Savonlinnan kaupungissa hakemuksen mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä kuin mitä hakija, ja hanketta varten tarvittavien alueiden omistajat ovat erikseen sopineet.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapeleiden sijainti ilmenee hakemukseen liitetystä 7.4.2021 päivätystä kartasta 425694 Inkilän haara 2418 (mittakaava 1:2 500).
2. Vesistön pohjan ollessa tasolla NN +73,32 m (N2000 +73,62) tai sen yläpuolella, kaapelit on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava. Muualla vesialueella kaapelit on asennettava painotettuna pohjaan niin, että ne pysyvät paikoillaan kaikissa olosuhteissa eivätkä aiheuta vaaraa tai haittaa vesistön käyttäjille.

Väylän kohdalla kaapelit on laskettava mahdollisimman kohtisuoraan väylän alitse ja varmistettava, että kaapelit painotuksineen jäävät väylän haustason NN +72,70 m (N2000 +73,21) alapuolelle.

3. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Töitä ei saa tehdä lintujen pesimäaikaan ja vesistöjen virkistyskäyttökauden aikaan 15.4.–31.8.

Työvaiheissa on huomioitava hankealueen vesiliikenne.

Kaivutöistä syntyvät mahdolliset ylimääräiset kaivumassat on läjitettävä luvalliseen paikkaan maa-alueelle siten, etteivät ne pääse takaisin vesistöön tai toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

4. Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot, kaapelit ja muut rakenteet. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

5. Kaapelit suojauksineen ja painoineen sekä merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
6. Kaapelit on rakennettava ja merkittävä Traficomien ohjeen *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella* sekä määräyksen *Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen* mukaisesti.
7. Tarpeeton ilmajohto rakenteineen tulee poistaa vesialueelta asianmukaisesti. Ilmajohdon maastomerkintä on poistettava samassa yhteydessä.
8. Rakennustöiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Vesistön pohja kaivualueilla on tasattava pohjan nykyiseen tasoon.
9. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
10. Rakennustyö on tehtävä neljän vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta uhalla, että muutoin lupa raukeaa.
11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelle, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Traficomille ja Väyläviraston sisävesiväylät -yksikölle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja vesialueiden omistajille.
12. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelle, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Traficomille sekä Väyläviraston sisävesiväylät -yksikölle.

Traficomille tehtävään ilmoitukseen on liitettävä kaapelilinjausten ja niiden maastomerkintöjen koordinaattitiedostot numeerisessa muodossa. Traficomille tulee myös ilmoittaa ilmajohdon purkamisesta ja sen maastomerkintöjen poistamisesta. Paikannustiedot on toimitettava Traficomille sen vaatimassa muodossa.

Perustelut

Hankkeen tarkoituksena on alueen sähköverkoston parantaminen. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakijalla on sopimuksiin perustuvat oikeudet hanketta varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin.

Luvassa on annettu tavanomaiset rakentamista koskevat lupamääräykset, joilla varmistetaan rakennustyön haitattomuus. Asennustyöt aiheuttavat tilapäistä veden samentumista hankealueen läheisyydessä sekä lyhytaikaisia haittoja vesiliikenteelle. Hankealueen läheisyydessä on havaittu

vaarantuneiksi ja silmälläpidettäviksi lajeiksi luokiteltuja lintulajeja. Haittojen vähentämiseksi työt on määrätty suoritettavaksi 1.9.—14.4. välisenä aikana.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavan vastainen.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 7, 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5, 8, 10 ja 18 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa lausunnoissa esitetyt vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (11212020) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Suur-Savon Sähkö Oy
 Savonlinnan kaupunki
 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
 Traficom
 Väylävirasto, sisävesiväylät -yksikkö
 Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Tomi Puustinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Tiina Kamula.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Päätöksestä perittävään käsittelymaksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Valitusoikeus on maksuvelvollisella.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **4.10.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/2821/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/2821/2021 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kamula Tiina 24.08.2021 11:36

Ratkaisija Puustinen Tomi 24.08.2021 12:03