

PÄÄTÖS
Nro 2/2017/2
Dnro PSAVI/2438/2016
Annettu julkipanon jälkeen
20.1.2017

ASIA Paineviemärin rakentaminen Ängeslevänjoen alitse ja valmistelulupa,
Tyrnävä

HAKIJA Tyrnävän Vesihuolto Oy
Meskutie 2
91800 TYRNÄVÄ

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE	3
Sopimukset ja suostumus	3
Kaavoitustilanne	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ.....	3
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	3
Ympäristön tila hankkeen vaikutusalueella.....	4
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus.....	4
Hanketta varten tarvittavat alueet.....	4
Hankkeen vaikutukset.....	5
Hakijan perustelut valmisteluluvan myöntämiselle.....	5
HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSET	5
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	5
LAUSUNTO	5
MUISTUTUS.....	6
HAKIJAN SELITYS.....	6
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	6
Luparatkaisu	6
Lupamääräykset	7
Rakenteet	7
Töiden suorittaminen	7
Kunnossapito	7
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.....	7
Korvaukset.....	7
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen	7
Ilmoitukset	8
Valmistelulupa	8
OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE.....	8
RATKAISUN PERUSTELUT	8
Luparatkaisun perustelut.....	8
Käyttöoikeuden myöntämisen perustelut.....	8
Lupamääräysten perustelut.....	9
Sovelletut säännökset.....	9
Valmisteluluvan perustelut	9
Sovelletut säännökset.....	9
Lausuntoon ja muistutukseen vastaaminen.....	10
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	10
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	10
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus.....	10
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN.....	10
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	10
MUUTOKSENHAKU	12

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Tyrnävän Vesihuolto Oy on 19.9.2016 aluehallintovirastossa vireille pannenmassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa paineviemärin rakentamiseen Ängeslevänjoen alitse Tyrnävän kunnassa. Lisäksi hakija on pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Sopimukset ja suostumus

Paineviemäri sijoittuu joen etelärannalla tilan Kuusela (859-402-41-1) ja pohjoisrannalla tilan Yliviittala (859-402-1-73) maa-alueille. Vesialue alituskohdalla on yhteistä vesialuetta, Ängeslevän jakokunta (859-402-876-1), jonka omistaa Ängeslevän osakaskunta. Alituksesta on tehty maankäyttösopimukset maa-alueiden omistajien kanssa. Ängeslevän osakaskunta on antanut jäljempää kohdasta muistutus ilmenevän suostumuksen rakentamiseen.

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa Oulun seudun yleiskaava ja Ängeslevän–Markkuun osayleiskaava.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Lupaa haetaan paineviemärijohdon PE-75-10 rakentamiseen Tyrnävän Markkuun alueella. Ängeslevän–Ylipään paikallistien, Hirsikorven tien ja Muhostien vaikutuspiirissä olevien talouksien jätevedet johdetaan olemassa olevan verkoston kautta puhdistettavaksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolla Kempeleessä.

Viemärijohto rakennetaan Ängeslevänjoen alitse Tyrnävän kunnan alueella osoitteen Muhostie 60 b kohdalla.

Ympäristön tila hankkeen vaikutusalueella

Joen alituskohta sijaitsee Temmesjoen vesistöön kuuluvan Ängeslevänjoen keskiosan alueella (58.042).

Joen leveys alituskohdalla on noin 2–4 metriä ja syvyys normaalilla vedenkorkeudella on noin 2–3 metriä. Vedenkorkeuden vaihtelu on noin 5 metriä.

Kalojen kutualueita tai tavanomaisesta poikkeavia vesilintujen pesimäalueita rakennuspaikan lähialueilla ei ole tiedossa.

Rakennuspaikan lähialueella ei ole mainittavaa vesistön käyttöä luonnonolosuhteet huomioon ottaen. Hankealueella ei ole vesiliikenneväyliä eikä vedenottoalueita.

Osayleiskaava-alueella on yksittäisiä arvokkaita suojelumerkinnöin varustettuja pihapiirejä ja yksittäisiä luontokohteita. Ne on otettu huomioon hankkeen toteuttamisessa muun muassa käymällä tarkentavat keskustelut maanomistajien ja aluearkkitehdin kanssa.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Rakentaminen joen alitse tehdään suuntaporausmenetelmällä poraamalla suojaputki, joka on suuruudeltaan PE-100/PE-160, joen alitse suunnitelman yleiskartan, asemapiirroksen ja poikkileikkauksen mukaisesti. Viemärijohto PE-75-10 asennetaan paikoilleen suojaputkeen samassa yhteydessä. Paineviemäriin asennetaan sulkuventtiilit molemmin puolin jokea.

Johto sijoittuu porauksella noin 1,7 metriä joen pohjan alapuolelle. Suuntaporauspuun pituus on 25–30 metriä.

Työ tehdään ensi tilassa. Alitustyö kestää suuntaporaamalla noin yhden työpäivän. Joen vesipinta ja vesiraja eivät menetelmällä häiriinny.

Hanketta varten tarvittavat alueet

Hakija on pyytänyt johtolinjaa varten tarvittavaan alueeseen käyttöoikeutta yhteisellä vesialueella Ängeslevän jakokunta (859-402-876-1).

Tyrnävän Vesihuolto Oy on vuonna 1962 perustettu yleishyödyllisenä yhtiönä toimimaan vesi- ja viemärilaitoksena Tyrnävän kunnan alueella. Toiminta-aikana yhtiö ei ole yleishyödyllisenä kaikkien kuntalaisten hyväksi toimiessaan maksanut kenellekään sijoituskorvauksia johtoalueista. Välttömät vahingot on asiantuntijoiden arvioiden perusteella korvattu. Tämän perusteella yhtiö ei ole tehnyt korvausesitystä käyttöoikeudesta vesialueeseen ja on esittänyt, että aluehallintovirasto ei sitä määräisi.

Hankkeen vaikutukset

Joen pohjaan ei käytettävällä työmenetelmällä kosketa. Suunnitellulla hankkeella ei hakijan arvion mukaan ole vaikutusta vesistön veden laatuun, kalastukseen, yleiseen tai rantautumisalueen virkistyskäyttöön taikka muuhun vesistön käyttöön.

Hakijan perustelut valmisteluluvan myöntämiselle

Johtolinja on maanomistajien suostumusten perusteella rakennettu lukuun ottamatta nyt haettavan luvan mukaista joen alitusta.

Vesialueen omistajan lupaa ei ole kysytty, koska vesialueeseen ja pohjaan ei kosketa suuntaporausmenetelmällä työskenneltäessä.

Paineviemäri on jäteveden johtamisen tarpeesta ja hakijasta johtumattoman kiireen vuoksi tuotu väliaikaisesti joen ylitse tilapäistä putkisiltaa käyttäen. Tähän on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antanut tilapäisen luvan. Putkisilta poistetaan alituksen tultua tehdyksi.

Viemärijohto on lämpöeristetty ja varustettu lämmityskaapelilla. Siitä huolimatta on olemassa vaara, että putki talviolosuhteissa jäätyy. Tämän vuoksi hakija on pyytänyt vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa.

HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSET

Hakija on täydentänyt hakemustaan aluehallintoviraston pyynnöstä 18.11.2016 ja 6.12.2016.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6, 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla varannut Ängeslevän osakaskunnalle tilaisuuden muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta ja pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

LAUSUNTO

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan katsonut, että rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan yleistä tai yksityistä etua. Joen rannoille tulee asentaa paineviemäriin sijaintia osoittavat merkkitaulut. Haettu valmistelulupa voitaneen myöntää tuottamatta vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa.

MUISTUTUS

Tyrnävän ja Ängeslevän kalastuskunta / osakaskunta on ilmoittanut, että sen suostumusehdot alitukselle ovat seuraavat:

- työt pitää tehdä talvella,
- viemäri viedään joen pohjan alitse joen vesialuetta kaivamatta ja
- rannat tulee kivetä ylimmälle tulvakorkeudelle huuhtoutumien ja vyörymisen estämiseksi.

Kun nämä varotoimenpiteet tehdään, ei jokiravulle ja kalastolle aiheudu vahinkoa eikä kalastuskunnalla ole korvausvaatimuksia.

HAKIJAN SELITYS

1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon johdosta hakija on todennut, että joen alituskohdalle asennetaan viemäriin sijaintia osoittavat merkkitaulut.

2) Tyrnävän ja Ängeslevän kalastuskunnan / osakaskunnan muistutuksesta hakija on todennut seuraavasti:

- Työt tehdään talvella, mikäli mahdollista, ottaen huomioon hydraulisesti toimivan ja porapäähän syöttövärtä toimittavan vaakaporauskaluston toimintakyky talvisissa ja kylmissä olosuhteissa.
- Vaaka-/suuntaporausmenetelmällä ei uoman pohjaan eikä luiskiin kaivamalla kosketa, eivätkä ne työssä vedenpinta mukaan luettuna häiriinny.
- Sikäli kuin rantojen kiveämisellä tarkoitetaan täsmällistä alituskohtaa xyz-koordinaatistossa muutaman metrin matkalla huomioiden edellä esitetty työmenetelmäkuvaus, hakija suostuu siihen ja tekee työn heti alitusporauksen tultua tehdyksi. Mikäli vesialueen haltija vaatii uoman kiveytystä sen koko matkalla, ei hakija siihen voi kohtuuttomana vaatimuksena suostua.
- Näin muodoin katsomme, ettei jokiravulle, kalastolle eikä muullekaan eliöstölle aiheudu rakentamistoimenpiteestä vahinkoa. Toteamme, ettei tähän asiaan voi enää myöhemmin palata.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Tyrnävän Vesihuolto Oy:lle luvan paineviemäriin rakentamiseen Ängeslevänjoen alitse Tyrnävän kunnassa hakemuksen mukaisesti.

Aluehallintovirasto myöntää Tyrnävän Vesihuolto Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden paineviemäriä varten tarvittavaan alueeseen yhteisellä vesialueella Ängeslevän jakokunta (859-402-876-1). Käyttöoikeudesta ei määrätä korvausta.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muutakaan vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Paineviemäri on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä 3.2 olevan asemapiirroksen "Ängeslevänjoen alitus" ja liitteenä 3.3 olevan piirustuksen "Poikkileikkaus" 1:100/1:100 mukaisesti.
2. Paineviemärin sijainti on merkittävä alituspaikalla molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava viemärin omistaja.

Töiden suorittaminen

3. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että ympäristön luonnontila muuttuu mahdollisimman vähän ja että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.

Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.

Luvan saajan on poistettava vesistöistä ja sen rannoilta tilapäisen putkisillan rakenteet, rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.

Kunnossapito

4. Paineviemärin ja sen sijaintia osoittavien merkkitaulujen kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

5. Rantapenger on suuntaporauskaivannon kohdalla suojattava ylimpään tulvakorkeuteen kiveämällä tai muutoin siten, että pengeri ei vyöry eikä työalueelta pääse maa-ainesta vesistöön.

Korvaukset

6. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

7. Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

Ilmoitukset

8. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Tyrnävän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja vesialueen omistajille.

9. Työn valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Tyrnävän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Tyrnävän Vesihuolto Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE

Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luparatkaisun perustelut

Paineviemärin rakentaminen Ängeslevänjoen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeelle ei ole kaavasta johtuvaa esitettyä. Hakija on sopinut paineviemärin sijoittamisesta maa-alueiden omistajien kanssa ja aluehallintovirasto myöntää hakijalle pysyvän käyttöoikeuden rakentamiseen tarvittavalle vesialueelle.

Näin ollen luvanmyöntämisen edellytykset täyttyvät.

Käyttöoikeuden myöntämisen perustelut

Vesilain 2 luvun 12 §:n mukaan hankkeesta vastaavalle voidaan myöntää oikeus toiselle kuuluvaan alueeseen sillä olevine rakennuksineen tai muine rakennelmineen, jos alue on toteutettavan vesitaloushankkeen vuoksi tarpeen 1) laitetta, rakennusta tai muuta rakennelmaa sekä niiden käyttöä ja kunnossapitoa varten.

Vesilain 2 luvun 13 §:ssä on säädetty oikeuden myöntämisen edellytyksistä. 13 §:n 1 momentin mukaan edellä 12 §:ssä tarkoitettu oikeus toisen alueeseen tai rakennelmaan voidaan myöntää, jos 3 luvun 4 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdassa säädetty edellytykset vesitaloushankkeelle ovat olemassa ja hakija hallitsee omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella enempää kuin puolta tarvittavasta alueesta.

Vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa säädettyistä edellytyksistä riippumatta voidaan, jos 3 luvun 4 §:n 1 momentissa mainitut edellytykset ovat olemassa, myöntää oikeus 1) tehdä vähäinen rakennelma vesistöön toiselle kuuluvalla tai yhteisellä alueella vesistöä huomattavasti muuttamatta.

Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeen toteuttaminen suuntaporauksella täyttää vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentissa mainitut edellytykset ja että paineviemäri on vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentissa mainittu vähäinen rakennelma, jonka tekeminen toiselle kuuluvalla tai yhteisellä alueella ei muuta vesistöä huomattavasti. Näin ollen käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin mukaisesti.

Vesialueen omistaja on antanut ehdollisen, osittain tulkinnanvaraisen suostumuksen rakentamiseen. Paineviemäriin rakentaminen ei juurikaan vähennä vesialueen käyttömahdollisuutta, ja siten käyttöoikeuden myöntämisestä ei ole määrätty maksettavaksi korvausta.

Lupamääräysten perustelut

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti, 12 § ja 13 §:n 2 momentin 1) kohta, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §:n 1–2 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 18 §

Valmisteluluvan perustelut

Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen, jotta paineviemäriin rakentaminen voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa ja viemäroinnin tilapäisjärjestely poistaa käytöstä. Valmistelulupa on tarpeen erityisesti mahdollisen muutoksenhaun varalta.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu edunmenetyksiä ulkopuolisille.

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoon ja muistutukseen vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vaatimuksen paineviemäriin merkitsemisestä huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

Tyrnävän ja Ängeslevän kalastuskunnan / osakaskunnan muistutuksen johdosta aluehallintovirasto toteaa, että töiden suorittamisajankohtaa ja rannan suojaamista koskevat vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisun perusteluista sekä lupamääräyksistä 3 ja 5 ilmenevästi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai rajoittaa päätöksen täytäntöönpanoa.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 740 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1524/2015) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 740 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen / Oulun seudun ympäristötoimi

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)

Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Tyrnävän kunnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Satu Kouvalainen

Ulla Hantunen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Satu Kouvalainen ja sen on esitellyt ympäristölakimies Ulla Hantunen.

UH/es

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 643 tai 0295 017 500.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen**

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Poh-
jois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-
taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
asian-omaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskä-
räjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn
mukaisesti.

Valitusaika

Valitusaika päättyy **20.2.2017**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muut-
tavat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101
Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-
mää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti sel-
vitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai
sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjel-
män on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Linnankatu 1–3
postiosoite:	PL 293, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 0295 017 500
telekopio:	08 - 3140 110
sähköposti:	kirjaamo.pohjois@avi.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-
maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on vali-
tuskirjelmäkohtainen.