

PÄÄTÖS

Nro 172/2017/2
Dnro ESAVI/264/2017

Annettu julkipanon jälkeen
18.8.2017

ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Dalby–Strömsholmen–Strömman, Kemiönsaari ja Salo

HAKIJA Caruna Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Caruna Oy on 10.1.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa sähkökaapelin asentamiseen mereen väleille Dalby–Strömsholmen ja Strömsholmen–Strömman Kemiön saaren kunnassa ja Salon kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeella on tarkoitus parantaa sähköntoimitusvarmuutta ja se liittyy suurempaan alueella tehtävään sähköverkon maakaapelointihankkeeseen, millä pyritään turvaamaan häiriötöntä sähköntoimitusta asiakkaille. Asennettava 20 kV:n keskijännitekaapeli AHXAMKPJ-W 3x95 lasketaan lautalta merenpohjaan, missä se pysyy paikallaan omalla painollaan. Kaapeli kaivetaan rannoilla pohjaan 2 m:n vesisyvyyteen asti keskivedenkorkeudesta mitattuna. Kaivettava matka on Dalbyn rannassa noin 100 m, Strömsholmenin rannassa noin 70 m ja Strömman rannassa noin 130 m. Kaivannot peitetään luonnollisen merenpohjan tasoon eikä maamassoja siirretä. Kaapelin pituus merialueella on välillä Dalby–Strömsholmen noin 1 700 m ja välillä Strömsholmen–Strömman noin 400 m. Vastaavat enimmäisvesisyvyydet alituskohdilla ovat noin 12 m ja noin 5 m. Kaapeli risteää kahta Liikenneviraston vesiväylää. Reitillä ei ole muita kaapeleita. Työt on tarkoitus tehdä keväällä 2017 ja niiden kesto on muutama päivä. Kaapeli asennetaan ja merkitään Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Hankealueella ei ole Natura 2000- tai muita luonnonsuojelualueita. Kaapelin kaivusta pohjan alapuolelle aiheutuu vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista. Hankkeesta ei hakijan arvion mukaan aiheudu oleellista haittaa vesialueelle eikä sen käytölle.

Kaapeli rantautuu Osakaskunta Evä -nimisen osakaskunnan hallinnoimalla vesijättöalueella yhteisestä vesialueesta 322-409-876-7 kiinteistön Kotiranta 322-409-4-50 edustalla Kemiönsaaren kunnassa (Dalby), kiinteistöllä Strömsholm 322-409-4-123 Kemiönsaaren kunnassa (Strömsholmen) sekä kiinteistöllä Strömman 734-634-1-6 Salon kaupungissa (Strömman). Kaapeli kulkee yhteisellä vesialueella 322-409-876-7, kiinteistöön Mellangård 322-409-6-3 kuuluvalla vesialueella, yhteisellä vesialueella 322-409-876-5 sekä yhteisellä vesialueella 322-409-876-8 Kemiönsaaren kunnassa sekä kiinteistöön Strömman 734-634-1-6 kuuluvalla vesialueella Salon kaupungissa.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa sekä Kemiönsaaren kunnassa ja Salon kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 6.3.2017. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kemiönsaaren kunnalta, Salon kaupungilta, Kemiönsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Liikenneviraston Meriväyläyksiköltä.

LAUSUNNOT

1) **Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on todennut, että Halikonlahden eteläisen haaran vesimuodostuman ekologisen tilan luokka on Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toisen suunnittelukauden luokituksen mukaan välttävä. Tilaluokka ei ole muuttunut. Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa hyvä tila vesimuodostumalla vuoteen 2027 mennessä. Kaapelin asennuksesta aiheutuva veden samentuminen on pääasiassa työnaikaista, eikä se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan vaikuta vesienhoidon tavoitteen saavuttamiseen. Hankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää vesilain mukainen lupa.

2) **Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta** on todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

3) **Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta** on todennut, että kaapelin sijoitusalue kuuluu Strömman kanavan kulttuurimaisemaan, joka on otettu huomioon Salon seudun maakuntakaavassa merkittävänä rakennetun ympäristön aluekokonaisuutena.

Strömholmenissa on vanha saha, jonka toiminnan johdosta sedimentissä voi esiintyä kohonneita pitoisuuksia myös Salon puolella. Lisäksi Särkisaalon pengersillan korjaustyömaalta on mahdollisesti sijoitettu kohonneita pitoisuuksia sisältäviä maita Kemiön puolelle kiinteistöille tai Perniön puolelle.

Kaapelityö tulisi aloittaa mahdollisimman pian kevään aikana, jotta kaapelityön aiheuttamat haitat (työkoneiden melu, veden samentuminen ja kiintoaineen lisääntyminen jne.) kalan kudulle, lintujen pesinnälle ja alueen virkistyskäytölle (tunnettu kalastuspaikka) ja asutukselle jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Suunnitelmassa ei ole riittävästi kerrottu, miten varmistetaan kaapelin pysyminen merenpohjassa. Tärkeää ympäristöhäiriöiden minimoimiseksi on se, että kaapeli pysyy pohjassa kerta-asennuksella. Täten kaapelin painotus merenpohjaan tulisi olla 100 % tai hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miten varmistetaan kaapelin pysyminen merenpohjassa.

Työmaa-alueesta tulee tiedottaa myös lähialueen ranta-asukkaille ja lähialueen satamille riittävästi, jotta ne voivat varautua kaapelityön aiheuttamiin muutoksiin laivaväylillä. Kaapelin työmaa-alue tulee merkitä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa vesiliikenteelle alueella.

Kaapelin laskutyötä ei tulisi tehdä 1.5. ja 25.6. välisenä aikana.

4) **Salon kaupunginhallitus** on todennut, että kaapelin asennuskohta sijaitsee Kemiönsaaren ja Salon välisellä merialueella Strömman kanavan pohjoispuolella. Kaapelin on tarkoitus kiertää Strömsholmenin pohjoispuolitse. Alueella kulkevat kulkusyvyyksiltään 5,1 m:n ja 1,2 m:n väylät. Syvempää väylää pitkin pääsee Salon Seaportin satamaan.

Salon kaupungin puolella ei alueella ole voimassa tai suunnitteilla olevia asema- tai yleiskaavoja. Maakuntakaavassa työalueen kohta on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä M). Kemiönsaaren puolella Turunmaan maakuntakaavassa hankealue on merkitty maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Maakuntakaavat edellyttävät maisema- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamista tämän kaltaisissa projekteissa. Kemiönsaarella kiinteistön 322-409-876-7 alueella on voimassa Dahlby–Gammelbyn asemakaava, jossa rantautumisalue on merkitty venevalkamaksi (LV). Merikaapeli sijoittuu lisäksi asemakaavassa vesialueeksi (W) osoitetulle alueelle. Venevalkaman välittömässä läheisyydessä on kaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueita, joilla on jo olemassa olevia pientaloja.

Strömman kanava lähialueineen lukeutuu Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Kulttuuriympäristöarvot eivät saa olla alueella uhattuina. Kaapelin asennustöiden ei voida katsoa vaikut-

tavan näihin arvoihin ainakaan sen enempää kuin alueen läpi vedettyjen voimalinjojenkaan. Strömman pikkukanavan suulla sijaitsee vedenalainen Strömman kanavan hylky, joka on kiinteä muinaisjäänös. Suunnitelman mukaan kaapeli vedettäisiin hieman hyllyn pohjoispuolelta. Hylky on otettava huomioon tarpeen vaatiessa.

Kaapelin asennustyöstä aiheutuu väistämättä haitallisia vaikutuksia kuten veden samentumista ja meren pohjassa mahdollisesti olevien epäpuhtauksien ja ravinteiden huuhtoutumista. Lisäksi toiminta saattaa rajoittaa meriliikennettä. Näistä seikoista johtuen kaapelin lasku tulisi saada keväällä tehtyä mahdollisimman nopeasti. Kesällä vaikutukset eliöstöön, ympäristöön ja vesiliikenteeseen ovat suuremmat.

Kaapelin asentaminen tulee suorittaa asianmukaisesti ja huolehtien siitä, että asennusvaiheessa tai myöhemminkään kaapelista ei aiheudu vaaraa tai tarpeetonta haittaa vesialueen tai rantautumisalueiden omistajille tai käyttäjille. Tavoite voidaan saavuttaa riittävällä tiedottamisella jo suunnittelu- ja asennusvaiheesta lukien ja tarvittaessa sijoitussuunnitelmaa tarkistamalla. Kaapelin toimintavarmuuden turvaamiseksi kaapelin sijainnin merkitseminen rannalla ja yleensä alueella tulee olla pysyvää ja näkyvää.

Salon kaupunki ei näe ilmeistä estettä hakemuksen tarkoittaman merikaapelin asentamiselle. Häiriötön sähkön saatavuus on yksi tärkeimmistä edellytyksistä yhdyskunnan toimintojen ylläpitämiselle. Hakemuksen tarkoittaman sähkönjakelua turvaavan hankkeen toteuttamiseen on siten tarkoituksenmukaista suhtautua myönteisesti. Hankkeen asianmukaisen suunnittelun, rakentamisen ja käytön varmistamiseksi lupaviranomaisen on kuitenkin tarpeen antaa sellaisia toimialalla nykyisin yleisesti käytössä olevia lupamääräyksiä, joilla mahdollisimman hyvin turvataan asennustyön laatu sekä toisaalta maanomistajien ja aluetta käyttävien tahojen oikeudet ja turvallisuus.

5) Liikenneviraston Meriväyläyksikkö on todennut, että suunniteltu sähkökaapelilinjaus alittaa Liikenneviraston Förby–Teijo väylän ja Strömman venereitin. Sähkökaapeli tulee asentaa koko väyläalueiden alitusten osalta väylän ja venereitin haraustasojen alapuolelle. Förby–Teijo väylän haraustaso on MW₂₀₁₆ -6,30 m ja Strömman venereitin teoreettinen haraustaso -1,80 m keskivedenkorkeudesta mitattuna.

Kaapelilinjauksen eteläpuolelle sijoittuu merenkulun kelluva turvalaite (vasenviitta). Kaapeli tulee asentaa vähintään 40 m:n etäisyydelle kyseisestä merenkulun kelluvasta turvalaitteesta. Kelluvien merenkulun turvalaitteiden varoaluetta tarvitaan muun muassa väylänhoitoalusten ankkuroituessa turvalaitteiden läheisyyteen huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Mikäli hankkeen toteuttaminen vaatii vesiliikenteen tilapäistä rajoittamista rakennustöiden aikana, hankkeesta vastaavan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä Liikenneviraston Meriväyläyksikköön.

Sähkökaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenneviraston ohjetta *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella* (23/2014). Asennustyön jälkeen hankkeesta vastaavan tulee toimittaa valmistusilmoitus ja sähkökaapelin sijainnin osoittava kartta paikannustietoineen Liikenneviraston Meriväyläyksikölle. Valmistusilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjauksen sijainti lisätään merikartalle ja sen tiedot lisätään Liikenneviraston rekisteriin. Paikannustiedot tulee toimittaa numeerisina, esimerkiksi AutoCAD-tiedostona.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden antaa selitys lausunton johdosta 5.5.2017 mennessä. Hakija ei ole toimittanut selitystä määräaikaan mennessä eikä myöhemminkään.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle luvan sähkökaapelin asentamiseen mereen väleille Dalby–Strömsholmen ja Strömsholmen–Strömma hakemussuunnitelman ja 29.12.2016 päivätyn suunnitelmapiirustuksen (mitakaava 1:5 000) mukaisesti Kemiönsaaren kunnassa ja Salon kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin yhteisestä vesialueesta 322-409-876-7, kiinteistöön Mellangård 322-409-6-3 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 322-409-876-5 ja yhteisestä vesialueesta 322-409-876-8 Kemiönsaaren kunnassa sekä kiinteistöön Strömma 734-634-1-6 kuuluvasta vesialueesta Salon kaupungissa.

Hankkeesta ja myönnettyistä vähäisistä pysyivistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Kaapeli on asennettava merenpohjaan tarvittaessa riittävästi painotettuna vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli mahdollisine painoineen on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Kaapeli mahdollisine painoineen on asennettava Liikenneviraston Förby–Teijo väylän kohdalla väylän haraussyvyiden MW₂₀₁₆ -6,30 m alapuolelle ja Strömmen venereitin kohdalla reitin teoreettisen haraussyvyiden -1,80 m keskivedenkorkeudesta mitattuna alapuolelle tarvittaessa kaivamalla kaapeli mahdollisine painoineen pohjan alapuolelle.

Kaapeli on asennettava vähintään 40 m:n etäisyydelle kaapelilinjauksen eteläpuolella olevasta merenkulun kelluvasta turvalaitteesta (vasenviitta).

2) Asennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Mikäli hankkeen toteuttaminen vaatii vesiliikenteen tilapäistä rajoittamista rakennustöiden aikana, hankkeesta vastaavan tulee olla hyvissä ajoin asiasta yhteydessä Liikenneviraston Meriväyläyksikköön.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

3) Luvan saajan tulee selvittää suunnitelman mukaisella työalueella mahdollisesti olevat muut johdot ja kaapelit. Työt on tehtävä niitä vaurioittamatta.

4) Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

5) Kaapelin sijainti merialueella on merkittävä Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.

6) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

7) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viipymättä korvattava asianomaiselle edunmenettäjälle.

8) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat.

9) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kemiönsaaren kunnan ja Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.

10) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle,

Kemiönsaaren kunnan ja Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Liikenneviraston Meriväyläyksikölle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialueella KKKJ-koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenneviraston Meriväyläyksikölle myös numeerisessa muodossa.

Perustelut

Hanke on tarpeen sähkönsaannin turvaamiseksi saaristoalueella eikä se sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 § ja 13 §:n 2 momentin 1) kohta sekä 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 740 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annetun valtioneuvoston asetuksen (1353/2016) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 740 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Caruna Oy

Jäljennös päätöksestä

Kemiönsaaren kunta

Salon kaupunki

Kemiönsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)

Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)

Liikenneviraston Meriväyläyksikkö/ Helsinki (sähköpostitse)

Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-264-2017 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kemiönsaaren kunnan ja Salon kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Esko Vähäsöyrinki

Saku Hurskainen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 18.9.2017
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki
puhelin:	(vaihe) 0295 016 000
fax:	09 6150 0533
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
----------------------------	---