

LIITE 7

Tiiveysmittaukset

Tilaja Talvivaara Sotkamo Oy
 Työmaa Talvivaara, geotoubikenttä 1, Sotkamo
 Koepäivä 25.09.2015
 Tiivistettävä kerros Valmisrakenne
 Maalaji Kuvituhka, KaM 0-4
 Jyrä tärylevy ☐ valssijyrä ☒
 Korj. Proctor -tiheys 1998 kg/m³
 Korj. optimivesipitoisuus %
 Kivisyys >16 mm %

nro	paikka	kuivairto- tiheys [kg/m ³]	vesi- pitoisuus [%]	tiiveys- aste [%]
1	Mittauspiste 1.	1901	10,1	95,1
2	Mittauspiste 2.	1913	11,2	95,7
3	Mittauspiste 3.	1905	9,9	95,3
4	Mittauspiste 4.	1917	10,3	95,9
5	Mittauspiste 5.	1911	9,0	95,6
6	Mittauspiste 6.	1903	9,2	95,2
7	Mittauspiste 7.	1920	10,5	96,1
8	Mittauspiste 8.	1904	9,8	95,3
9	Mittauspiste 9.	1909	10,2	95,5
10	Mittauspiste 10.	1915	9,4	95,8
11				
12				

Tiiveysvaatimus tiiveysaste ≥

Huom.

Oulu 12.10.2015



Samuli Jakkula