

ETELÄINEN SELKEYTYSALLAS PADON VUOSITARKASTUS 2017 (Urkin pato)

Kohteen sijainti Koordinaatit (KKJ)	x = 3548940 y = 7095360
--	----------------------------

Vuositarkastus

Vuositarkastuksessa selvitetään rakenteiden näkyvä ja havaintotuloksista sekä laitteiden koekäytöstä ilmenevä kunto ja siinä tapahtuneet muutokset. Rakenteiden tarkastus tulee tehdä keväällä tai alkukesällä tulvan ja roudan sulamisen jälkeen 30.6. mennessä. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Maastotarkastus kohteelle on tehty 8.8.2017.

Vuositarkastuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

Kohde	Tarkastustehtävä
Padon harja ja luiskat sekä tausta-alue	Silmämääräinen painumien ja halkeamien tarkistaminen sekä suotokohtien tarkistaminen. <i>Harjassa ja luiskassa pahoja veden tekemiä vaurioita.</i>
Verhous	Silmämääräinen tarkastaminen. <i>Harjassa ja luiskassa pahoja veden tekemiä vaurioita.</i>
Settikaivojen ja ylivuotokanavien tarkastus	Silmämääräinen tarkistaminen. <i>Vesi virtaa settikaivojen läpi.</i>
Suotovedet	Suotovesien ja jako-ojien silmämääräinen tarkastaminen. <i>Ei voida tarkastaa, padon molemmin puolin nestettä.</i>
Kokoojakaivot ja purkukohdat	Suotoveden värin silmämääräinen tarkastaminen. <i>Ei voida tarkastaa..</i>
Padotun veden laatu ja määrä	Mitataan veden pinta. Käydään läpi kausitarkkailutulokset. <i>Nestepinta tasolla +202,08, mitattu 26.7.2017. Terrafame Oy on seurannut altaan nestepintaa. Raportoinnin perusteella altaan nestepinta on ollut korkeimmillaan noin tasolla +204,50 toukokuussa 2016.</i>
Havaintoputket ja mittalaitteet	Luetaan havaintoputket ja mittalaitteet. <i>Ei mittalaitteita.</i>
Rakenteet ja padon laitteet	Silmämääräinen tarkastaminen. Käydään läpi rakenteisiin tehdyt muutokset. <i>Ei muutoksia rakenteisiin.</i>
Raportit	Käydään läpi kausitarkastuksen raportoinnit. <i>Ei raportointia.</i>
Asiakirjat ja suunnitelmat	Tarkistetaan ja päivitetään kansioon patoon liittyvät asiakirjat ja suunnitelmat. <i>Ei muutoksia.</i>

Kajaanissa 6.9.2017

Ammattinimike:	Antti Hintsala
Osoite:	Projekti-insinööri
Puh.nro:	Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani
Sähköposti:	040 9114450 antti.hintsala@infrasuunnittelu.fi