

PÄÄTÖS

Nro 295/2020
Dnro ESAVI/16516/2020

20.8.2020

ASIA

Kaapelin asentaminen merenpohjaan välille Räfsö–Lilla Äskholmen, Kirkkonummi

HAKIJA

Caruna Espoo Oy

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Caruna Espoo Oy on 8.6.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa sähkökaapelin asentamiseen merenpohjaan välille Räfsö–Lilla Äskholmen Kirkkonummen kunnassa.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Kaapeli rantautuu Räfsön saarella kiinteistöllä Prästgården 257-418-3-56, minkä jälkeen kaapeli kulkee maa-alueella kiinteistöllä Majvik 257-418-5-62 lähellä pohjoispuolisen kiinteistön Ängisvik 257-418-5-60 rajaa. Kaapeli rantautuu Lilla Äskholmenin saarella kiinteistöllä Lill-Eskholmen 257-407-2-0. Kaapeli kulkee merialueella kiinteistöihin Prästgården 257-418-3-56 ja Mellangård 257-479-3-26 kuuluvilla vesialueilla. Hakija tekee rantautumis-kiinteistöjen omistajien kanssa johtoalueen käyttöoikeussopimukset.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

Vesitaloushanke

Hankkeen tarkoituksena on uuden sähköliittymän toimittaminen Lilla Äskholmenin saarella olevalle lomakiinteistölle. Kaapelin (0,6–1,2 kV) tyyppi on AXMK 4x150 (AX150), halkaisija 44 mm ja paino 2,31 kg/m. Kaapelin pituus merialueella on noin 600 m. Kaapeli risteää Väyläviraston ylläpitämää 1,2 m:n kulkusyvyydestä Kyrkogårdsö–Bockfjärden venereittiä, jonka vesiliikenne on keskeytettävä asennustöiden ajaksi. Vesisyvyys kaapelireitin keskiosalla on enimmillään noin 13 m ja ranta-alueilla alle 2 m. Merenpohjassa hankealueella on ennestään Elisa Oyj:n kaapeli.

Kaapeli asennetaan laskemalla alukselta merenpohjaan vesisyvyyden ollessa vähintään 2 m. Rantautumiskohdissa alle 2 m:n vesisyvyydessä kaapeli suojataan halkaisijaltaan 110 mm:n muoviputkella ja kaivetaan merenpohjaan 0,7 m syvään kaivantoon. Kaapeli painotetaan väyläalueella ja tarvittaessa muillakin alueilla betonisäkeillä. Kaapeli merkitään asennuksen jälkeen rannoille kaapelitauluilla. Hanke pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Hankealueella on voimassa 3.10.1996 vahvistettu Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava. Kaapelin rantautumiskohdat on kaavassa merkitty loma-asuntoalueeksi (kaavamerkintä RA). Alueella ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia tai muita luonnonsuojelualueita eikä suojeltuja muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita.

Alue kuuluu Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Vesialueen ekologinen tila hankealueella on välttävä.

Vesialuetta käytetään veneliikenteeseen, kalastukseen ja virkistykseen. Hanke ei hakijan arvion mukaan vaikuta vedenlaatuun, kalastoon, kalastukseen, yleisen virkistyskäyttöön tai muuhun vesialueen käyttöön. Hankkeesta ei aiheudu merkittäviä pysyviä haittoja, ja rakentamisaikaiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 12.6.2020.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>) 26.6.2020–3.8.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kirkkonummen kunnalta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) sekä Väyläviraston meriväyläyksiköltä.

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Kyrkogårdsö–Bockfjärden -väylän. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta. Kaapeli on painotettava merialituksen osalta pohjaan siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella* (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä *Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen* (TRAFICOM/60474/03.04.01.00/2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja.

Kaapelin asennuksessa on otettava huomioon hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Traficom toimii Suomen valtion merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- sekä järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomin verkkosivuilla olevalla valmistusilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit") yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa (esimerkiksi shapefile-, excel- tai .csv -tiedosto) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistusilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistusilmoitus on toimitettava Traficomille sen verkkosivujen kautta sähköisesti, sähköpostitse tai postitse. Valmistusilmoituksessa tulee ilmoittaa asian diaarinumero Traficomissa TRAFICOM/282174/04.04.05.05/2020.

Väyläviraston meriväyläyksikkö on todennut, että hankealueen läpi kulkee Kyrkogårdsö–Bockfjärden venereitti (väylä nro 4470). Venereitin

omistaja ja ylläpitäjä on Väylävirasto. Väylän harausvyvyys on MW₂₀₀₅ -1,80 m ja väyläluokka VL6: Venereitti.

Merikaapeli tulee asentaa mahdollisuuksien mukaan väyläalueen ulkopuolelle. Mikäli väylä on tarpeen alittaa, tulee kaapelin asennus tehdä mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden. Merikaapeli tulee asentaa väyläalueen alituksen osalta mahdollisimman syvälle ja vähintään väylän teoreettisen harausvyvyyden alapuolelle mukaan lukien kaapelin painot. Kaapeli tulee asentaa merenpohjaan riittävästi painotettuna siten, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Kaapeli tulee laskea pohjaan siten, että asennustyöstä aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia ja häiriöitä veneliikenteelle.

Lausuntoon on liitetty karttapiirros väylän ja kaapelin sijainneista merialueella.

Muistutus

AA (XX) on todennut, että Räfsön saaren länsipuolelta kiinteistön XX kautta on jo ennestään asennettu merenpohjaan kaapeli välille Räfsö–Stora Äskholmen. Stora Äskholmenissa tähän kaapeliin voitaisiin tehdä haaroitus. Haaroituksen toisella haaralla syötettäisiin sähkö jo Stora Äskholmenissa oleville kiinteistöille ja toinen haara liitettäisiin uuteen merenpohjaan asennettavaan kaapeliin välille Stora Äskholmen–Lilla Äskholmen. Asennettavan kaapelin tulisi olla laadukas ja matalahävikkinen, esimerkiksi tyyppin AMXK 4x150S kaapeli. Tällöin merenpohjaan asennettavan kaapelin pituus olisi arviolta 200–250 m.

Stora- ja Lilla Äskholmenin saarilla on yhteensä kolme kiinteistöä ja on oletettavaa, että jo olemassa olevalla Räfsö–Stora Äskholmen -merikaapelilla voitaisiin syöttää sähkö myös Lilla Äskholmenin saaren uudelle kiinteistölle. Muistuttajalla ei ole käytettävissään kaapelin sähkötehon kulutus- ja häviölaskelmia, mutta hän mielellään tutustuisi niihin. Mikäli kapasiteetti ei riitä kolmelle kiinteistölle mukaan lukien merikaapelien tehohäviöt, voidaan Räfsö–Stora Äskholmen -merikaapelin rinnalle asentaa toinen edellä mainitun tyyppinen merikaapeli. Tällä kahden merikaapelin rinnakkaiskäytöllä voitaisiin vähentää oleellisesti merikaapeleissa tapahtuvaa tehohäviötä, joka saataisiin näin hyötykäyttöön. Räfsön saaren päässä liittynän tekeminen olisi varsin yksinkertaista ja turvallista toteuttaa ja käyttää, eikä se vaatisi laajamittaisia kaivutöitä kaivinkoneella. Merikaapeli kulkee lisäksi riittävän syvällä meressä eikä se ole vaaraksi vesiliikenteelle. Mikäli olemassa oleva nykyinen merikaapeli osoittautuu tarpeettomaksi uuden merikaapelin pienempien tehohäviöominaisuuksien vuoksi, se voidaan poistaa merialueelta korvaavan merikaapelin asennuksen yhteydessä.

Lähitulevaisuudessa Räfsössä olevaa 400 V:n keskijänniteverkkoa joudutaan uudistamaan/vahvistamaan. Tässä yhteydessä myös Räfsö–Stora Äskholmen -merikaapelin Räfsön puoleinen sähkönsyöttökapasiteetti kasvaa. Räfsö–Stora Äskholmen sekä Stora Äskholmen–Lilla Äskholmen -merikaapelit ovat jo valmiiksi asennettuina.

Edellä kuvatun vaihtoehtoisen toteutustavan edut verrattuina Caruna Espoo Oy:n esittämään suunnitelmaan ovat seuraavat:

- Rannan vesialue on Räfsön saaren länsipuolella syvä ja aiemmin asennetun kaapelin reitti kulkee syvällä meressä. Tämä kaapeli ei ole vaaraksi veneliikenteelle eikä haittaa tai estä veneellä pääsyä kiinteistön XX rannan laituriin, toisin kuin suunniteltu kaapeli.
- Vaihtoehtoinen toteutus ei aiheuttaisi vedenlaadun heikentymistä lisääntyvän humuskuormituksen vuoksi Ängisvikenin lahdessa, kuten hakemussuunnitelman mukaisesta rakentamisesta todennäköisesti seuraisi.
- Vaihtoehtoisen suunnitelman mukainen toteutus ei aiheuttaisi taloudellista ja ylläpitoon liittyvää rasitetta kiinteistölle XX tai sen naapurikiinteistölle, eikä se vaikuttaisi kiinteistöjen arvoihin.

Mikäli kaapeli kuitenkin rakennetaan hakemussuunnitelman mukaisesti, tulee ottaa huomioon seuraavaa:

- Kiinteistön XX rannat ovat savikkoa ja ne ovat siten pehmeitä. Raskas kaivinkone aiheuttaisi rantapenkkaan laaja-alaisia painanteita ja telaketju-uria käynnistäen maamassojen liikkumisen kohti merialuetta. Kiinteistöön XX kuuluvan niityn pinta on myös pehmeää maata ja kaivinkone aiheuttaisi siihenkin painanteita ja telauria.
- Kiinteistön XX rantojen ja muiden alueiden käyttö kaivinkoneen ja muiden työkonien suorittamissa rakennustöissä ja siirtyminen työkohteeseen ja sieltä pois, tavaraliikenne sekä liikkuminen kiinteistön alueella työkohteen välitöntä lähialuetta lukuun ottamatta on ehdottomasti kielletty.
- Kaivinkonetta ja muita työkoneita sekä tavaraliikennettä varten tulisi etsiä vaihtoehtoinen reitti ja käyttää sitä. Eräs vaihtoehto olisi käyttää 10 kV:n ilmajohdon reittiä Räfsösundista Vaktanbergin muuntamolle, josta alkaa kaapelin upottaminen maastoon.

AA:n vesikulkureitti mereltä kiinteistön XX laituriin kulkee kiinteistön edustan merialueella olevien kiinteistöön kuuluvien kahden luodon ja eteläpuolisen naapurikiinteistön XX rantakallion välistä. Tätä kulkureittiä on voitava käyttää merikaapelin asentamisen jälkeenkin ja asennus on tehtävä siten, ettei tämä kulku esty.

Hakijan selitys

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden antaa selitys lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Hakija on 11.8.2020 aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä todennut **Liikenne- ja viestintäviraston (Trafficom)** lausunnon osalta, että kaapeli painotetaan väylän risteyskohdassa betonisäkeillä kaapelin paikallaan pysymisen varmistamiseksi. Kaapelin laskussa lautalta merenpohjaan varmistetaan sukeltamalla kaapelin sijoittuminen tasaisesti merenpohjaan. Kaapelin laskuvaiheessa valvotaan väylän vesiliikennettä ja liikenne tarvittaessa keskeytetään töiden ajaksi. Väylän vesiliikenne on vähäistä päiväaikaan.

Hakija on todennut **Väyläviraston meriväyläyksikön** lausunnon osalta, että kaapeli lasketaan mereen lautalta ja asennuksessa käytetään apuna sukeltajaa. Kaapeli risteää väylää poikittain, ja tällä kohdalla kaapeli painotetaan betonisäkeillä.

Hakija on todennut **AA:n** muistutuksen osalta, että nykyiseen kaapeliin ei voida tehdä haaroitusta, koska tarvittava kiinteistöhaara tulisi liian pitkäksi sähkönsiirron kannalta, ja jännite ja oikosulkuvirta jäisivät alle vaadittujen tasojen. Räfsön saaren sähköverkon uusimisesta ei ole vielä täyttä varmuutta, eikä se toistaiseksi ole suunnitteilla. Asennustyöt eivät edellytä liikumista AA:n kiinteistöllä XX, eikä kaapeli vaaranna vesikulkureittiä kiinteistön laituriin. Kaapelihankkeesta vesialueelle aiheutuva haitta on vähäinen ja lyhytaikainen, eikä kaapeli heikennä kiinteistöjen arvoa.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Espoo Oy:lle luvan sähkökaapelin asentamiseen merenpohjaan välille Räfsö–Lilla Åskholmen hakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti Kirkkonummen kunnassa.

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Espoo Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin kiinteistöihin Prästgården 257-418-3-56 ja Mellangård 257-479-3-26 kuuluvista vesialueista Kirkkonummen kunnassa.

Hankkeesta ja myönnettyistä vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapeli on asennettava 2.6.2020 päivätyn kaapelireitin suunnitelmakartan *Lupakartta* (mittakaava 1:2 500) mukaisesti.
2. Kaapeli on asennettava merenpohjaan riittävästi painotettuna vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy tiiviisti paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli mahdollisine painoineen on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Kaapeli on asennettava painotettuna Väyläviraston ylläpitämän Kyrkogårdsö–Bockfjärden venereitin nro 4470 kohdalla väylän harausvyvyyden MW₂₀₀₅ -1,80 m alapuolelle tarvittaessa kaivamalla kaapeli painoineen vesialueen pohjan alapuolelle ja peittämällä kaivanto. Väylä on pyrittävä alittamaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden.

3. Asennustöitä ei saa tehdä 15.6.–15.8.

Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

Luvan saajan on sovittava kunkin kaapelin rantautumiskiinteistön omistajien kanssa kaapelin rakentamisesta kiinteistölle ennen kiinteistölle rakentamista.

4. Työt on tehtävä alueella mahdollisesti olevia muita johtoja ja kaapeleita vaurioittamatta. Kaapelin ja kaapelireitillä mahdollisesti olevien muiden johtojen tai kaapeleiden tai muiden rakenteiden risteämiskohdissa kaapelin asentaminen on tehtävä siten, ettei olemassa olevien rakenteiden kunnossapitomahdollisuus nykyisestään heikkene.
5. Kaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
7. Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viipymättä korvattava asianomaiselle edunmenettäjälle.
9. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeudet raukeavat.
10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelle, Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianosaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.

Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista oltava yhteydessä Väyläviraston meriväyläyksikön Helsingin toimipisteeseen sopimiseksi asennustöiden aikaisen väylän liikennöinnin järjestämisestä.

11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom).

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Traficomille sen vaatimassa muodossa.

PERUSTELUT

Hanke on tarpeen sähkönsaannin turvaamiseksi lomakiinteistöllä Lilla Äskholmenin saarella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna saattavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöt tulee tehdä vesilain 2 luvun 7 §:n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto viittaa **AA:n** muistutuksen osalta Caruna Espoo Oy:n muistutuksen johdosta antamaan selitykseen, jonka mukaan hanke ei edellytä työskentelyä AA:n kiinteistöllä XX, eikä kaapeli estä vesikulkureittiä kiinteistön laituriin. Aluehallintovirasto viittaa lisäksi lupamääräyksiin ja luparatkaisun perusteluihin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 § ja 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti.

Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Caruna Espoo Oy
Kirkkonummen kunta
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Väyläviraston meriväyläyksikkö
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatieto-palvelu>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Merilin Vartia ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 28.9.2020 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												