

PÄÄTÖS

Nro 316/2020
Dnro ESAVI/10701/2020

3.9.2020

ASIA

Kaapelien asentaminen merenpohjaan ja valmistelulupa, Raasepori ja Hanko

HAKIJA

Caruna Oy

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Caruna Oy on 1.4.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille pane-massaan hakemuksessa hakenut lupaa kahdentoista sähkökaapelin asen-tamiseen merenpohjaan sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmis-televiin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista Raase-porin ja Hangon kaupungeissa.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Merikaapeli 1 rantautuu kiinteistöllä Ekö 78-407-1-91 Hangon kaupungissa ja kiinteistöjen Björkkulla 710-419-1-225 ja Ernas 710-419-1-226 rajalla Raaseporin kaupungissa, merikaapeli 2 yhteisellä maa-alueella Båtplats 710-419-878-1 ja kiinteistöllä Nabbkroken 710-419-1-62, merikaapeli 3 kiinteistöillä Krokudden 710-419-1-88 ja Saunarinne 710-414-1-36, meri-kaapeli 4 kiinteistöillä Björnberget 710-406-1-222 ja Danskog 710-414-1-262, merikaapeli 5 kiinteistöillä Danskog 710-414-1-262 ja Myrans 710-427-1-125, merikaapeli 6 kiinteistöillä Söderhamn 710-419-1-248 ja Svart-holm 710-419-1-195, merikaapeli 7 kiinteistöillä Björkudden 710-419-1-277

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

ja Koivurinne 710-419-1-194, merikaapeli 8 kiinteistöillä Pikkusaari 710-414-1-301 ja Rajametsä 710-415-1-258, merikaapeli 9 kiinteistöillä Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1 ja Elgö 114/4 710-415-1-195, merikaapeli 10 kiinteistöillä Abbes 710-415-1-135 ja Orrholmen 710-422-1-48, merikaapeli 11 kiinteistöillä Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1 ja Lökbo 710-415-1-244 sekä merikaapeli 12 kiinteistöillä Halfskifte 710-499-1-2 ja Nothamn 710-471-1-2 Raaseporin kaupungissa.

Merikaapeli 1 kulkee Ekön Takatorpan osakaskunnan hallinnoimalla yhteisellä vesialueella 78-407-876-1 Hangon kaupungissa ja kiinteistöön Takatorppa I 710-419-1-104 kuuluvalla vesialueella Raaseporin kaupungissa, merikaapeli 2 yhteisellä vesialueella 710-419-876-14, kiinteistöön Nytorp 710-419-1-155 kuuluvalla vesialueella, yhteisellä vesialueella 710-419-876-11 sekä kiinteistöön Nabbkroken 710-419-1-62 kuuluvalla vesialueella, merikaapeli 3 vesialueella Solbacka II 710-419-1-87, yhteisellä vesialueella 710-419-876-3, yhteisellä vesialueella 710-419-876-4, kiinteistöön Ekholmen 710-414-1-245 kuuluvalla vesialueella sekä yhteisellä vesialueella 710-414-876-1, merikaapeli 4 kiinteistöihin Björnberget 710-406-1-222 ja Danskog 710-414-1-262 kuuluvilla vesialueilla, merikaapeli 5 kiinteistöihin Danskog 710-414-1-262, Sommarö 710-427-1-114 ja Myrans 710-427-1-125 kuuluvilla vesialueilla, merikaapeli 6 kiinteistöön Söderhamn 710-419-1-248 kuuluvalla vesialueella sekä yhteisillä vesialueilla 710-419-876-8 ja 710-419-876-6, merikaapeli 7 kiinteistöihin Björkudden 710-419-1-277 ja Koivurinne 710-419-1-194 kuuluvilla vesialueilla, merikaapeli 8 kiinteistöön Danskog 710-414-1-262 kuuluvalla vesialueella, yhteisellä vesialueella 710-415-876-9 sekä kiinteistöön Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1 kuuluvalla vesialueella, merikaapeli 9 yhteisellä vesialueella 710-415-876-5 ja kiinteistöön Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1 kuuluvalla vesialueella, merikaapeli 10 kiinteistöön Abbes 710-415-1-135 kuuluvalla vesialueella ja yhteisellä vesialueella 710-422-876-4, merikaapeli 11 kiinteistöön Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1 kuuluvalla vesialueella ja yhteisellä vesialueella 710-415-876-2 sekä merikaapeli 12 kiinteistöön Halfskifte 710-499-1-2 kuuluvalla vesialueella, yhteisellä vesialueella 710-471-876-1 ja kiinteistöön Nothamn 710-471-1-2 kuuluvalla vesialueella Raaseporin kaupungissa.

Hakija tekee kaapelin rantautumiskiinteistöjen omistajien kanssa johtoalueen käyttöoikeussopimukset.

Vesitaloushanke

Caruna Oy rakentaa uutta nykyistä toimitusvarmempaa sähköverkkoa saaristoon Raaseporin ja Hangon kaupungeissa. Nykyiset käyttöjännitteeltään 10 kV:n merikaapelit vaihdetaan voimassa olevat sähkönsiirron vaatimukset täyttäviksi 20 kV:n merikaapeleiksi. Nykyiset kaapelit poistetaan merialueelta, mikäli aluehallintovirasto katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaapeleiden tyypit ovat AHXAMKPJ-W 3x95 (merikaapelit 1, 3, 4, 5, 8 ja 12) ja AHXAMK-WP Wiski Plain (merikaapelit 2, 6, 7, 9, 10, ja 11). Kaapelit asennetaan laskemalla ne vapaasti alukselta merenpohjaan, missä ne

pysyvät tiiviisti paikallaan ilman erillistä painotusta. Rantautumisalueilla kaapelit kaivetaan merenpohjaan ja suojataan standardien mukaisesti suo-
japutkilla. Asennuksen jälkeen kaapelit merkitään rannoille kaapelitauluilla
ohjeistuksen mukaisesti. Osa kaapeleista risteää vesiväyliä, ja hanke voi
edellyttää väylien vesiliikenteen työaikaista rajoittamista.

Kaapelireittien pituudet merialueella ja enimmäisvesisyvyydet reiteillä ovat
seuraavat:

- Merikaapeli 1 (850 m, 30 m)
- Merikaapeli 2 (480 m, 13–19 m)
- Merikaapeli 3 (990 m, 12 m)
- Merikaapeli 4 (600 m, 4–9 m)
- Merikaapeli 5 (360 m, 4–5 m)
- Merikaapeli 6 (880 m, 15 m)
- Merikaapeli 7 (250 m, 5 m)
- Merikaapeli 8 (420 m, 8 m)
- Merikaapeli 9 (394 m, 9 m)
- Merikaapeli 10 (1 090 m, 4,6 m)
- Merikaapeli 11 (970 m, 3,5 m)
- Merikaapeli 12 (1 135 m, 27 m)

Hankealue sijaitsee Suomenlahden rannikkoseudulla. Suomenlahdessa
vedenlaatua heikentävät heikko happitilanne ja veden korkea fosforipitoi-
suus. Vesimassa on voimakkaasti kerrostunutta. Suurin ympäristöongelma
on vesialueen runsas rehevöityminen.

Vaihdettavat kaapelit sijaitsevat Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla Tam-
misaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue-
ella (FI0100005) lukuun ottamatta kaapelin 12 pohjoispäätä. Kyseessä on
EU:n luontodirektiivin mukainen alue (SCI) sekä lintudirektiivin mukainen
erityinen suojelualue (SPA). Merenpohjassa on myös useita muinaismuis-
toja, mutta ne eivät sijoitu asennettavien kaapeleiden välittömään läheisyy-
teen. Kaapelien vaihdolla ei ole vaikutusta maisemaan.

Aluehallintoviraston tarkastamien tietojen mukaan kaapelit 8, 9, ja 11 sijoit-
tuvat osin tai kokonaan Tammisaaren saariston kansallispuiston alueelle ja
kaapeli 12 osin Nothamnin luonnonsuojelualueelle (YSA010013).

Merikaapelin 3 reitillä on voimassa 25.4.1984 hyväksytty Danskogin ranta-
asemakaava 2029, kaapeleiden 4–5 ja 8–11 reitillä voimassa 19.2.2004
hyväksytty ranta-asemakaava 2018 sekä kaapelin 12 reitillä voimassa
26.3.2001 hyväksytty Halstön ranta-asemakaava. Merikaapelin 1 reitillä on
voimassa lisäksi 29.11.1978 laadittu Hangon kaupungin liitosalueiden
yleiskaava ja 20.12.1984 hyväksytty Hangon kaupungin rantayleiskaava,
kaapeleiden 1–11 reitillä voimassa 19.2.2004 hyväksytty Tammisaaren
eteläisen saariston rantayleiskaava sekä kaapelin 12 reitillä voimassa
3.11.2008 hyväksytty Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava.

Aluehallintoviraston tarkastamien tietojen mukaan kaavoissa kaapelien rantautumiskohdat on merkitty seuraavasti:

- Merikaapeli 1: loma-asuntoalueeksi (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1).
- Merikaapeli 2: maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1).
- Merikaapeli 3: loma-asuntoalueeksi (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1).
- Merikaapeli 4: maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja yhteiskäyttöiseksi venevalkama-alueeksi (LV-yk).
- Merikaapeli 5: maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1, M).
- Merikaapeli 6: maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1).
- Merikaapeli 7: loma-asuntoalueeksi (RA).
- Merikaapeli 8: yhteiskäyttöiseksi puistoalueeksi (P-yk) ja loma-asuntoalueeksi (RH).
- Merikaapeli 9: maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja loma-asunto-alueeksi (RH).
- Merikaapeli 10: maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1) ja loma-asuntoalueeksi (RA).
- Merikaapeli 11): maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja loma-asuntoalueeksi (RA).
- Merikaapeli 12: metsätalousalueeksi, jolla on ympäristö- ja virkistysarvoja (MU) sekä luonnonsuojelualueeksi (SL (35)), kuten myös osa vesialueesta.

Vaihdettavat kaapelit parantavat sähkön toimitusvarmuutta alueella ja vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia. Kaapelien vaihto ei rajoita pitkäaikaisesti kiinteistön käyttöä. Vaihtaminen ei lisää rajoituksia maankäyttöön.

Hanke ei vaikuta pitkällä aikavälillä vedenlaatuun, kalastukseen, yleiseen virkistyskäyttöön tai muuhun vesialueen käyttöön. Hankkeen ympäristövaikutukset ovat vain työnaikaisia. Kaapeleiden kaivusta merenpohjaan rantautumiskohdissa aiheutuu lyhytaikaista ja vähäistä veden samentumista.

Töiden suorittamiselle haetaan vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa, koska hanke on kiireellinen. Työt on tarkoitus tehdä vuosina 2020–2021 ja ne pyritään aloittamaan jo kesällä 2020 vesitalousluvan myöntämisen jälkeen.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 19.5.2020 kaavoitustiedoilla.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>) 28.5.2020–6.7.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Raaseporin ja Hangon kaupunkien verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Raaseporin ja Hangon kaupungeilta ja kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) sekä Väyläviraston meriväyläyksiköltä

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että kaapeleiden suunnitellut linjaukset sijaitsevat kaapelin 12 pohjoisosaa lukuun ottamatta Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueella (FI0100005). Hankkeen vaikutuksia Natura-alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin ei ole selvitetty. Ilmakuvien perusteella rantautumiskohdat ovat kahta lukuun ottamatta luonnontilaisen näköisiä. Lisäksi alueen kaavoissa suurin osa rantautumiskohdista sijaitsee alueella, jolle ei ole osoitettu rakentamista RA-merkinnällä. Myös tämä viittaa mahdollisesti luonnontilaisiin rantoihin. Hakemusta tulee täydentää arviolla hankkeen vaikutuksista niihin luontotyyppeihin, joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. Arvio voidaan rajata rantautumisalueille ja niille alueille, joilla tehdään kaivutöitä.

Lisäksi kaapeli 12 sijaitsee osittain Nothamnin luonnonsuojelualueella (YSA010013). Alueella kaivamiseen ja vesialueella liikkumiseen tulee hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa poiketa alueen rauhoitusmääräyksistä. Suunnitellun linjauksen eteläosa on myös Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi kaavamerkinnällä SL (35).

Kaapelin 6 linjaus kulkee Tammisaaren eteläisen saariston rantayleiskaavaan merkityn luonnonsuojelualueen kaavamerkintä SL (27) rajalla ja mahdollisesti myös sen sisäpuolella. Kaapelin linjaus suhteessa SL-alueen rantajaukseen tulee tarkentaa. Mikäli linjaus kulkee SL-alueella, tulee hank-

keessa ottaa huomioon aluetta koskeva kaavamääräys ja arvioida hankkeen vaikutukset kaavamerkinnän perusteena olleisiin luontoarvoihin.

Osa kaapeleista sijoittuu valtion luonnonsuojelualueille, joita hallinnoi Metsähallitus. Näiden osalta tulee pyytää lausunto Metsähallitukselta.

Maa-alueella tehtävistä kaivuista hakijan tulee olla erikseen yhteydessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja Metsähallitukseen, koska osa linjauksista kulkee kansallispuistojen ja suojelualueiden läpi.

Kaapelin 12 pohjoisosa sijoittuu fladan alueelle. Ilmakuvien ja karttatarkastelun perusteella flada on vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama alle 10 ha:n suuruinen luonnontilainen flada. Alueella kaivamalla tehtävä kaapelin asentaminen vaarantaisi kyseisen vesiluontotyyppin luonnontilan, minkä vuoksi kaapeli tulisi linjata fladan ulkopuolelle. Mikäli kaapeli kuitenkin asennetaan kaivamalla esitetyn mukaisesti, on lupa-asian yhteydessä tutkittava kysymys poikkeuksen myöntämisestä vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisesti.

Vettä samentavat kaivutyöt tulee tehdä 1.10. ja 31.3. välisenä aikana linnustolle, kalastolle ja vesialueelle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi, mikäli hakemuksen täydennyksistä ei muuta johdu.

Mikäli vanhoilla käytöstä poistettavilla merikaapeleilla ei ole vesilain mukaisia lupia, joiden määräyksiin perustuen kaapelit mahdollisesti voitaisiin jättää vesialueen pohjaan, ovat kaapelit jätelain (646/2011) 5 §:n määritelmän mukaan jätettä. Kaapelit tulee lain 72 §:n roskaamiskiellon perusteella poistaa merenpohjasta. Kaapelien poistamista koskevan mahdollisen jätelain mukaisen määräyksen antaminen kaapelin omistajalle kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että lupahakemus ei ole esitettyjen tietojen osalta riittävä ja sitä olisi ollut jo ennen lausuntojen pyytämistä syytä täydentää vesilain 11 luvun 3 §:n kriteerit täyttäväksi muun muassa seuraavasti:

- Hakemuksessa ollutta tarkempi kuvaus asennustavasta ja tarvittaessa kunkin kohteen osalta eriteltynä.
- Tiedot kaavamerkinnöistä ja mahdollisista rajoitteista näiden perusteella kussakin kohteessa.
- Tiedot rantautumiskohtien luonnosta ja mahdollisista erityisistä luontoarvoista (Natura-arvioinnin lisäksi).

Olosuhteiden ja vaikutusten selvittämisessä vastuu on ensisijaisesti hakijalla itsellään. Tähän olisi ollut käytettävissä avoimesti saatavilla olevia aineistoja kuten Raaseporin rannikkovesien Havsmanualen-selvitys (2014–2016), kaavatiedot Raaseporin kaupungin karttapalvelussa sekä esimerkiksi VELMU:n (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) aineistot. Alueilla tehdyt muut luontoselvitykset olisi

pyydettyäessä saanut Raaseporin kaupungilta ja/tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Korvattavat kaapelit ovat käytöstä poistamisen jälkeen jätettä, jota ei jätelain nojalla saa hylätä ympäristöön. Luvassa tulee määrätä vanhat kaapelit poistettaviksi hankkeen yhteydessä.

Lisäksi todetaan seuraavaa:

- Kaapelin 1 Raaseporin puoleinen pää sekä kaapelien 2–7 alueet kuuluvat Havsmanualen-selvitykseen, jossa laadittiin myös suositukset ruoppauspäättösten tueksi vedenalaisten inventoitujen luontoarvojen perusteella. Kaikki nämä kaapelialueet 1–7 kuuluvat selvityksessä kategoriaan ”ei erityisiä rajoituksia” eli alimpaan luokkaan. Havsmanualen-selvityksen perusteella ei Metsähallituksen tiedossa ole vedenalaisten luontoarvojen osalta erityisiä esteitä toimenpiteille näillä alueilla. Terrestrinen rantaluonto ei kuitenkaan pääosin sisältynyt Havsmanualen-selvitykseen.
- Osa kaapeleista ja/tai niiden rantautumiskohdista sijoittuu valtion hallinnoimille luonnonsuojelualueille (ainakin kaapelit 8–11) ja näin ollen Metsähallituksella voi olla enemmän tietoa näiden kohteiden luontoarvoista.
- Kaapelin 12 pohjoispää sijoittuu luonnontilaisen pinta-alaltaan alle 10 ha:n kokoisen fladan alueelle, joka on vesilain 2 luvun 11 §:ssä suojeltu luontotyyppi. Flada lienee hankkeessa täysin mahdollista kiertää, joten Metsähallitus ei puolla poikkeusluvan myöntämistä flada-alueelle tehtävälle asennukselle. Saman kaapelin eteläpää on laajalla luonnonsuojelualueella saarella. Siltä osin tulee kaapelin sijoittamisessa varmistaa, että suojeluarvot otetaan riittävällä tavalla huomioon.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on todennut, että suunnitellut kaapelilinjaukset alittavat useita Väyläviraston ylläpitämiä väyliä ja suunniteltujen linjausten läheisyyteen sijoittuu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarkemmat ohjeistukset väylien alituksesta sekä tarvittavasta etäisyydestä väylien kelluviin turvalaitteisiin.

Kaapelit on painotettava merialitusten osalta pohjaan siten, että ne pysyvät kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapelit on merkittävä maastoon niiden tahattoman vahingoittamisen ja niistä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapeleiden asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella* (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä *Vesiliikennemerkkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen* (TRAFICOM/60474/03.04.01.00/2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapeleiden omistaja.

Kaapelien asennuksessa on otettava huomioon hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelien omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Lupahakemuksessa on maininta hankealueella olevien kaapeleiden poistamisesta vesialueelta, mikäli lupaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Traficom toimii Suomen valtion merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- ja järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Mikäli merikartalle merkittyjä kaapeleita poistetaan käytöstä tai vesialueelta, on tästä tehtävä ilmoitus Traficomille merikarttojen ylläpitoa varten.

Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien verkkosivuilla olevalla valmistusilmoituslomakkeella. Samassa yhteydessä tulee ilmoittaa mahdollisista kaapeleiden käytöstä poistoista tai niiden poistamisesta vesialueelta. Valmistusilmoitukseen tulee liittää merenpohjaan asennettujen kaapelilinjausten toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit") yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa (esimerkiksi shapefile-, excel- tai .csv -tiedostona) sekä maastomerkintöjen koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistusilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaukset lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistusilmoitus on toimitettava Traficomille sen verkkosivujen kautta sähköisesti, sähköpostitse tai kirjeitse. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa asian diaarinumero Traficomissa TRAFICOM/232654/04.04.05.05/2020.

Väyläviraston meriväyläyksikkö on todennut, että merikaapeleiden suunniteltujen asennuspaikkojen läpi kulkevat seuraavat Väyläviraston ylläpitämät väylät:

- Kaapeli 1: Tammisaaren 7,30 m väylä (nro 4170), haraussyvyys MW₂₀₀₀ -8,40 m (Väyläluokka 2: Kauppamerenkulun 2. luokan väylä).
- Kaapeli 2: Ei väylää.
- Kaapeli 3: Furuholm–Badstuholm -väylä (nro 4220), haraussyvyys MW₂₀₀₅ -4,10 m (Väyläluokka 4: Veneilyn runkoväylä).
- Kaapeli 4: Torsön väylä (nro 4215), haraussyvyys MW₂₀₁₂ -3,60 m (Väyläluokka 3: Hyötyliikenteen matalaväylä).
- Kaapeli 5: Björnholmen–Baggo -väylä (nro 4235), haraussyvyys MW₂₀₁₂ -3,00 m (Väyläluokka 6: Venereitti).
- Kaapeli 6: Ei väylää.
- Kaapeli 7: Ei väylää.
- Kaapeli 8: Hermansö–Sommarö -väylä (nro 4225), haraussyvyys MW₂₀₁₂ -2,10 m (Väyläluokka 6: Venereitti).
- Kaapeli 9: Ei väylää.
- Kaapeli 10: Ei väylää.
- Kaapeli 11: Ei väylää.
- Kaapeli 12: Abborrgrundet–Inkoo -väylä (nro 4160), haraussyvyys MW₂₀₀₀ -5,80 m (Väyläluokka 2: Kauppamerenkulun 2. luokan väylä).

Kaapelilinjauksia tehtäessä tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan väyläalueita. Väylän alituksissa kaapeli tulee asentaa niin, että väylä alitetaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden. Kaapeli tulee asentaa väyläalueen alituksen osalta mahdollisimman syvälle ja vähintään

väylän teoreettisen harausvyvyyden alapuolelle mukaan lukien mahdolliset kaapelin painot.

Kaapeleiden suunniteltujen asennuspaikkojen välittömään läheisyyteen sijoittuu väylään kuuluvia turvalaitteita. Kaapeli tulee asentaa vähintään 40 m:n etäisyydelle kelluvista viitoista ja vähintään 150 m:n etäisyydelle kelluvista poijuista. Kelluvien merenkulun turvalaitteiden varoaluetta tarvitaan muun muassa väylänhoitoalusten ankkuroituessa turvalaitteiden läheisyyteen huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Hankealueella olevat kelluvat turvalaitteet näkyvät merikarttapohjalla.

Kaapeli tulee laskea merenpohjaan siten, että asennustyöstä aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia ja häiriöitä vesiliikenteelle. Kaapelin asennustöiden aikaisen väylien liikennöinnin järjestämisen osalta pyydetään olemaan hyvissä ajoin yhteydessä Väyläviraston meriväyläyksikköön Helsingissä, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan sopia yksityiskohtaisesti.

Lausuntoon on liitetty karttapiirrokset kaapeleiden suunnitelluissa asennuspaikoissa sijaitsevista väylistä ja väyläalueista sekä niiden läheisyydessä olevista merenkulun kelluvista turvalaitteista.

Muistutus

Metsähallitus (Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1) on todennut, ettei hakemuksessa ole arvioitu hankkeen vaikutuksia Natura-arvojen osalta, mutta on todettu, että hakija on hakenut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ennakkolausuntoa, jota ei ole vielä saatu. Metsähallitus katsoo, ettei varsinaiselle Natura-arvioinnille ole tarvetta, mutta hakemuksessa olisi tullut asiaa käydä läpi ja tuoda esille. Hakemuksessa ei myöskään ole tuotu esille, että hankealue sijoittuu osin Tammisaaren kansallispuiston alueelle, jossa tapahtuvaa toimintaa säätelevät kansallispuiston perustamista koskeva laki Tammisaaren saariston kansallispuistosta (485/1989) ja tarkemmista menettelysäännöksistä annettu asetus Tammisaaren saariston kansallispuistosta (243/1990). Asetuksen 4 §:n mukaan kansallispuistossa voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla pitää kunnossa teitä ja polkuja, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita. Merikaapelin vaihto on olemassa olevan sähkölinjan kunnossapitoa, eikä se hakemuksen työselosteiden ja Metsähallituksen luvan mukaisesti toteutettuna vaaranna kansallispuiston perustamistarkoitusta. Metsähallitus huomauttaa, ettei pelkällä vesilain mukaisella luvalla voida toimia kansallispuiston alueella.

Metsähallituksen Caruna Oy:lle myöntämässä luvassa on edellytetty vanhan kaapelin poistamista merenpohjasta kansallispuiston alueelta samanaikaisesti uuden kaapelin asennuksen/laskun yhteydessä kasvukauden ulkopuolella 1.9.–31.12.2020 tai aikavälillä 1.9.–31.12.2021, jotta veden samentumista aiheuttavaa kaapelin poistamistyötä merenpohjasta ei pitki- tetä. Metsähallitus on myöntänyt Caruna Oy:lle erillisen luvan ja osapuolet solmivat lisäksi kaapeleista vuokrasopimuksen hankeajaksi Metsähalli-

tuksen hallinnassa olevalle kiinteistölle. Sopimuksen ehtoihin kuuluvat voimassa olevat viranomaisluvut hankkeelle.

Selitys ja hakemuksen muuttaminen

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden antaa selitys lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Caruna Oy on 4.8.2020 aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä todennut hakeneensa 3.7.2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lausuntoa merikaapelin 12 eteläosan reitistä koskien Nothamnin suojelualuetta. Caruna Oy on 16.6.2020 täydentänyt Metsähallitukselle tietoja kaapelin sijoittumisesta luonnonsuojelualueeseen nähden.

Caruna Oy:n mukaan kaapelit sijoittuvat pääosin Tammisaaren kansallispuiston alueelle. Hankkeella ei kuitenkaan sen näkemyksen mukaan ole vaikutuksia alueen luontotyyppeihin tai lajeihin. Uusi merikaapeli sijoittuu rantautumiskohdissa samaan kohtaan kuin nykyinen kaapeli, joten alun perin täysin luonnontilaisia alueita ei kaiveta. Luonto palautuu noin kahdessa vuodessa ennalleen kaivua edeltävään tilaan. Rantautumiskohdissa voi esiintyä hyvin väliaikaista veden samentumista kaivujen aikana, koska kaapeli joudutaan kaivamaan merenpohjaan alle 2 m:n vesisyvyydessä. Myös nykyisen merikaapelin poistaminen merialueelta samentaa vettä väliaikaisesti noin yhden päivän ajan. Kaivamisesta ja asennuslautan liikkumisesta aiheutuu normaalia moottoreiden aiheuttamaa melua, joka häiritsee lähinnä pesiviä lintuja. Työt tehdään kuitenkin lintujen pesintäajan ulkopuolisena aikana. Työ ei kestä yhdessä kohdassa pitkään, merikaapelin laskeminen on nopeaa ja yhden rantautumiskohdan kaivaminen kestää enintään noin kaksi päivää. Kaapelin vaatima kaivanto on kapea ja noin 0,7 m syvä riippuen maan sortuvuudesta. Maata ei jouduta muokkaamaan leveältä alueelta. Maan läjitys ja kaivinkoneen liikkuminen painavat lisäksi maata hieman alaspäin. Tammisaaren kansallispuistossa on suojaisissa lahdelmissa monipuolisia vedenalaisten putkilokasvien habitaatteja, mutta kaapelointityöt eivät tapahdu näillä alueilla. Leväkasvustoon kaapelointityöllä ei ole vaikutusta, koska niiden kasvuolosuhteet eivät muutu. Kallioluotoja kaapelointityöt eivät koske.

Caruna Oy:n selvityksen mukaan Bastuklobbenin saaren kaakkoispuolella on muinaisjäännös merenpohjassa noin 40–45 m:n etäisyydellä suunnitellusta kaapelista (merikaapeli 12). **Museoviraston** Caruna Oy:lle 29.7.2020 tämän johdosta lähettämän sähköpostiviestin (lausunnon) mukaan 40–45 m on periaatteessa riittävä etäisyys vedenalaisen muinaisjäännöksen ja sähkökaapelin välillä. Kyseinen muinaisjäännös on muinaisjäännösrekisterissä pistemäisenä kohteena, mikä on epätarkka tieto käytettäväksi rakennustyön suunnittelussa. Hylkykohde on merkittävä vedenalainen jäännös 1500-luvulta ja se on suunniteltu liitettäväksi tekeillä olevaan valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listaukseen. Museoviraston meriarkeologit ovat tehneet tarkastuskäynnin kohteessa kesällä 2020, mutta siitä ei ole vielä tehty raporttia. Kun suunnitelma kaapelista tarkentuu, tulee Museovirastolle varata tilaisuus kommentoida suunnitelmaa siten, että sitä verrataan tarkastuskäynnin tietoihin ja erityisesti hylkyalueen laajuuteen ja

rajaukseen. Hylky puisine rakenneosineen on käytännössä laajahkolla alueella hajonneena.

Väyläviraston meriväyläyksikön 13.7.2020 Caruna Oy:lle lähettämän sähköpostiviestin mukaan merikaapeleita 3, 4, 5 ja 8 koskevissa kartoissa esitetyt turvalaitteet ovat viittoja (kelluvia turvalaitteita), joiden minimisivuutusetäisyys ohjeen mukaan on 40 m. Tämä ei täyty merikaapelin 4 osalta. Merikaapelia 10 koskevassa kartassa ei ole yleisiä kulkuväyliä tai virallisia merenkulun turvalaitteita, joten tältä osin Väylävirastolla ei ole vaatimuksia. Kaapelit tulee asentaa väylien harausvyöyksien alapuolelle.

Caruna Oy:n selitykseen on liitetty edellä mainitut sähköpostiviestit sekä uudet suunnitelmakartat merikaapeleista 4, 6 ja 12. Kaapelien pituudet merialueella ovat 600 m, 880 m ja 1 550 m. Karttoihin merkittyjen selitysten mukaan merikaapelin 4 reitti kiertää reitillä olevat kaksi merenkulun kelluvaa turvalaitetta itäpuolelta vaaditulta vähintään 40 m:n etäisyydeltä, merikaapeli 6 kiertää luonnonsuojelualueen kaavamerkintä SL (27) länsipuolelta sekä merikaapeli 12 fladan itäpuolelta ja reitillä olevan muinaisjäänneksen itäpuolelta noin 100 m:n etäisyydeltä. Muutokset aikaisempiin kaapelilinjauksiin ovat melko vähäisiä ja uudet linjaukset sijoittuvat samoille vesialueille.

ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle luvan kaapelin asentamiseen merenpohjaan hakemussuunnitelman, siihen 4.8.2020 tehdyin muutoksin, mukaisesti Raaseporin ja Hangon kaupungeissa.

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin yhteisestä vesialueesta 78-407-876-1 Hangon kaupungissa sekä kiinteistöön Takatorppa I 710-419-1-104 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-419-876-14, kiinteistöön Nytorp 710-419-1-155 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-419-876-11, kiinteistöön Nabbkroken 710-419-1-62 kuuluvasta vesialueesta, vesialueesta Solbacka II 710-419-1-87, yhteisestä vesialueesta 710-419-876-3, yhteisestä vesialueesta 710-419-876-4, kiinteistöön Ekholmen 710-414-1-245 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-414-876-1, kiinteistöön Björnberget 710-406-1-222 kuuluvasta vesialueesta, kiinteistöön Danskog 710-414-1-262 kuuluvasta vesialueesta, kiinteistöön Sommarö 710-427-1-114 kuuluvasta vesialueesta, kiinteistöön Myrans 710-427-1-125 kuuluvasta vesialueesta, kiinteistöön Söderhamn 710-419-1-248 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-419-876-8, yhteisestä vesialueesta 710-419-876-6, kiinteistöön Björkudden 710-419-1-277 kuuluvasta vesialueesta, kiinteistöön Koivurinne 710-419-1-194 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-415-876-9, kiinteistöön Ekenäs skärgårds nationalpark 710-891-1-1 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-415-876-5, kiinteistöön Abbes 710-415-1-135

kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-422-876-4, yhteisestä vesialueesta 710-415-876-2, kiinteistöön Halfskifte 710-499-1-2 kuuluvasta vesialueesta, yhteisestä vesialueesta 710-471-876-1 sekä kiinteistöön Nothamn 710-471-1-2 kuuluvasta vesialueesta Raaseporin kaupungissa.

Hankkeesta ja myönnettyistä vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapelit on asennettava 27.3.2020 ja 30.3.2020 päivättyjen suunnitelmakarttojen merikaapeli 1–3, 5 ja 7–11 (mittakaavat 1:1 500–1:4 000) sekä hakemuksen täydennyksenä 4.8.2020 toimitettujen 27.3.2020, 4.8.2020 ja 3.8.2020 päivättyjen suunnitelmakarttojen merikaapeli 4, 6 ja 12 (mittakaavat 1:2 500, 1:4 000 ja 1:5 500) mukaisesti.

Kaapelit tulee asentaa Natura 2000 -alueella rantautumispaikoilla samaan kohtaan kuin vanha kaapeli. Työalue tulee toteuttaa mahdollisimman kapeana ja kaivannon jälkihoito luonnonmukaisena.

2. Kaapelit on asennettava merenpohjaan tarvittaessa riittävästi painotettuina vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapelit mahdollisine painoineen on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Kaapelit on asennettava painotettuina seuraavien Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien harausvyvyksien alapuolelle tarvittaessa kaivamalla kaapelit painoineen vesialueen pohjan alapuolelle ja peittämällä kaivanto:

- Tammisaaren 7,30 m väylä (väylä nro 4170), harausvyvyys MW₂₀₀₀ - 8,40 m.
- Furuholm–Badstuholm -väylä (väylä nro 4220), harausvyvyys MW₂₀₀₅ -4,10 m.
- Torsön väylä (väylä nro 4215), harausvyvyys MW₂₀₁₂ -3,60 m.
- Björnholmen–Baggo -väylä (väylä nro 4235), harausvyvyys MW₂₀₁₂ -3,00 m.
- Hermansö–Sommarö -väylä (väylä nro 4225), harausvyvyys MW₂₀₁₂ -2,10 m.
- Abborrgrundet–Inkoo -väylä (väylä nro 4160), harausvyvyys MW₂₀₀₀ -5,80 m.

Väylät on pyrittävä alittamaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylien kulkuun nähden. Kaapelit on asennettava vähintään 40 m:n etäisyydelle väylien kelluvista turvalaitteista viitoista ja vähintään 150 m:n etäisyydelle väylien kelluvista turvalaitteista poijuista. Mikäli etäisyyttä ei salmen kapeuden tai muun seikan vuoksi voida saavuttaa, on luvan saaja vastuussa mahdollisista vaurioista, jotka aiheutuvat kaapelille väylänhoitotoimenpiteen tai turvalaitteen siirtymisen seurauksena.

3. Asennustyöt on tehtävä siten, että merialueen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Veden samentumista aiheuttavat kaivutyöt tulee tehdä 1.10. ja 30.3. välisenä aikana.

Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä, työalueiden merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta. Luvan saajan on oltava hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista yhteydessä Väyläviraston meriväyläyksikön Helsingin toimipisteeseen sopimiseksi väylien liikennöinnin järjestämisestä asennustöiden aikana.

Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

Luvan saajan on sovittava kunkin kaapelin rantautumiskiinteistön omistajien kanssa kaapelin rakentamisesta kiinteistölle ennen kiinteistölle rakentamista.

4. Luvan saajan tulee selvittää suunnitelman mukaisella työalueella mahdollisesti olevat muut johdot ja kaapelit. Työt on tehtävä niitä vaurioittamatta. Kaapelin ja kaapelireitillä mahdollisesti olevien muiden johtojen tai kaapeleiden tai muiden rakenteiden risteämiskohdissa kaapelin asentaminen on tehtävä siten, ettei olemassa olevien rakenteiden kunnossapitomahdollisuus nykyisestään heikkene.
5. Kaapelien asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja mahdollisesta hyväksyttävään kuntoon.
7. Kaapelit on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viipymättä korvattava asianomaiselle edunmenettäjälle.
9. Mikäli asennustöiden aikana havaitaan merenpohjassa mahdollisia mui-
naisjäännöksiä, on ne kierrettävä riittävältä etäisyydeltä Museoviraston kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Museovirastolle on toimitettava merikaapelin 12 suunnitelmakartta tarkistettavaksi hyvissä ajoin ennen tämän kaapelin asentamista.

10. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat.
11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Raaseporin ja Hangon kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.
12. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Raaseporin ja Hangon kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom).

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelien lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelien merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Traficomille sen vaatimassa muodossa. Mikäli nykyisiä merikartalle merkittyjä kaapeleita poistetaan käytöstä tai vesialueelta, on tästä ilmoitettava Traficomille valmistumisilmoituksessa merikarttojen ylläpitoa varten

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Caruna Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Valmistelulupa käsittää kaikki työvaiheet.

Luvan saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 2 000 euron suuruisen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

PERUSTELUT

Vesitalousluvan perustelut

Hanke on tarpeen sähkönsaannin turvaamiseksi. Hankkeessa vanhat merikaapelit vaihdetaan uusiin.

Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueen (FI0100005) niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon ottaen huomioon hankkeen vähäisyys sekä kaapelin asennustapa ja töiden lyhyt kesto. Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueen suojeluperusteiden tietolomakkeen mukaan

alueen pinta-ala on 52 000 ha. Nyt tehtävän sähköverkon kunnostamisen vaatima kaivualueen pinta-ala olemassa olevan kaapelin kohdalla vesialueella ja rantautumisessa on erittäin pieni verrattuna merensuojelualueen kokonaispinta-alaan. Tietolomakkeen mukaan alueella jo olevia satamia ja väyliä voidaan kuitenkin käyttää ja kunnostaa vaarantamatta alueen suojelun tarkoitusta. Sähkökaapeliverkon kunnostamista voidaan pitää sataman tai väylän kunnostamista huomattavasti vähäisempänä toimenpiteenä. Hakija on selityksessään tarkentanut asennustapaa ja kaivannon sijoittumista ja arvioinut, että hankkeella ei ole vaikutuksia alueen luontotyyppeihin tai lajeihin.

Uusi merikaapeli tulee Natura 2000 -alueella asentaa rantautumispaikoilla samaan kohtaan kuin nykyinen kaapeli haitallisten vaikutusten minimoiseksi. Rantaa muokkaavat voimakkaasti meri ja sääolot, joten kaapelin asentamisen vaikutus rantautumispaikoilla voidaan arvioida pieneksi ja ohimeneväksi.

Hakija on ottanut huomioon lausunnoissa esitetyt vaatimukset luonnonsuojelualueiden, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen fladan, merenkulun turvalaitteiden sekä muinaisjäännösten osalta muuttamalla kolmen merikaapelin reittiä siten, että ne kiertävät nämä alueet riittävältä etäisyydeltä. Hakija on lisäksi hakenut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa poiketa Nothamnin luonnonsuojelualueen (YSA010013) rauhoitusmääräyksistä ja Metsähallitus on myöntänyt hakijalle luvan työskentelyyn Tammisaaren saariston kansallispuiston alueella. Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavoituksen vastainen.

Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöt tulee tehdä vesilain 2 luvun 7 §:n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Valmisteluluvan perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitettut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot ja muistutuksen huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että toimivalta määrätä kaapelien poistamisesta merialueelta on jätelain 75 §:n nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, eikä kaapelien poistamista merialueelta koskevia määräyksiä voida siten antaa tässä vesilain mukaisessa lupapäätöksessä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 § sekä 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta,
5 §, 16 § ja 17 §
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 2 865 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista (yhteensä 12 kaapelia). Käsittelymaksu on siten 2 865 euroa (1 910 + 955 euroa).

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Caruna Oy
Raaseporin kaupunki
Hangon kaupunki
Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Väyläviraston meriväyläyksikkö
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatieto-palvelu>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Raaseporin ja Hangon kaupunkien verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Merja Antikainen ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 12.10.2020.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												