

Päätös

Nro 245/2020
Dnro LSSAVI/5722/2018

18.11.2020

ASIA Vesijohdon rakentaminen Pohjois-Päijänteen alitse välillä Haapaniemi-Hupeli sekä valmistelulupa, Jyväskylä

HAKIJA Alva-Yhtiöt Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Alva-Yhtiöt Oy (ent. Jyväskylän Energia Oy) on 29.6.2018 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa vesijohdon rakentamiseen Päijänteen vesistössä Haapaniemestä Hupeliin Jyväskylän kaupungissa ja pysyvää käyttöoikeutta vesijohdon sijoittamiseksi vesialueelle sekä lupaa ryhtyä hanketta valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET

Vesistöналituspaikan itäpuolella, Hupelin alueella vesijohdon rantautumiskohdassa, on voimassa oleva 3.6.2005 hyväksytty Hupelin asemakaava, korttelit 1-35. Suunniteltu vesistöналituksen rantautumiskohta on osoitettu asemakaavassa LV-alueeksi (venesatama/venevalkama). Vesistöналituspaikan länsipuolella Haapaniemen alueella ei ole asemakaavaa vesijohdon rantautumiskohdassa.

Vesistöналituksen linjaukselle tai sen välittömään läheisyyteen ei hakemuksen mukaan sijoitu suojelualueita tai erityisiä luontoarvoja.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeessa on kyse uuden vesijohdon rakentamisesta. Vesijohdon pituus on 800 m, josta vesistöön asennettava osuus on noin 700 m. Vesi-

väylän alituksen pituus on noin 60 m. Vesijohdolla varmistetaan Hupelin ja Kanavuoren alueiden vedensaintia. Tällä hetkellä alueiden vesi johdetaan ainoastaan Vaajakosken suunnalta. Vesijohto tulee toimimaan varalinjana ja turvaa vedensyöttöä alueille myös häiriötilanteissa. Uusi vesijohto yhdistää vesijohtoverkostot Haapaniemestä Hupeliin. Vesijohdon sijoittamiseksi vesialueelle haetaan pysyvää käyttöoikeutta.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Vesijohto on halkaisijaltaan 110 mm ja materiaalina käytetään PE100-10 putkea. Vesijohto painotetaan vesistöalituksen osuudelta 100 %:sti tyhjän putken nostetta vastaan betonisilla painoilla. Vesijohto sijoitetaan painoineen vähintään 1,5 m syvyyteen alivedenkorkeudesta (+77,94 m N_{2000}). Haapaniemen puoleisessa vesistöalituksen alkupäässä paaluvälillä 140–225 vesijohto asennetaan pohjan tasoa alemmaksi, jolloin vesijohdon linjaukselta ruopataan massoja noin 400 m³. Ruopatut massat käytetään peittämään asennettua vesijohtoa.

Rantautumiset tehdään suuntaporaamalla tai käyttämällä vanhoja uria. Rantautumiskohdissa johto asennetaan maahan vähintään 2 metrin syvyyteen. Vesistöalituksen molemmilla puolilla on sulkuventtiilit. Vesijohto liitetään olemassa olevaan verkostoon asemapiirustuksen mukaisesti.

Vesijohto alittaa Pohjois-Päijänteen ja Leppäveden yhdistävän Keiteleen kanavan väylän. Vesiväylän haraussyvyys on 3 m mitattuna alueen purjehduskauden alavertailutasosta +78,24 m (N_{2000}), eli haraussyvyys on +75,24 m (N_{2000}). Johto asennetaan haraussyvyyden alapuolelle väylän alituskohdassa.

Vesijohdon vesistöalituspaikka merkitään molemmille rannoille johtotauluin. Vesijohdon rakentaminen on tarkoitus ajoittaa veneilykauden ulkopuolelle ja toteuttaa marraskuussa 2020. Töiden arvioitu kesto on 1,5 kuukautta.

Vesistötiedot ja vesistön käyttö

Hanke sijoittuu Kymijoen vesistöalueelle Pohjois-Päijänteen vesistöön. Pohjois-Päijänteen keskimääräinen syvyys on 15,6 m ja suurin syvyys 94 m. Hankealueella vesistöalituskohdassa vesisyvyys vesiväylän kohdalla on noin 6–13,5 m ja vesijohtolinjalla syvimmillään noin 29 m. Alueen pohjoisosissa vallitsee voimakas virtaus Vaajakoskesta tulevien vesien vuoksi. Hankealueen jäätilanne voi olla virtauksen takia paikoitellen heikko ja osittain sulia kohtia voi olla havaittavissa läpi talven.

Pohjois-Päijänteen vedenlaatu on käyttökelpoisuusluokituksen mukaan laadultaan hyvä. Pohjois-Päijänteen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Päijänteen pohjoisosan vedenpinnan korkeusvaihtelun keskiarvot vuosilta 1960–2013.

Päijänteen pohjoisosa	N ₂₀₀₀ , m
HW	+79,71
MHW	+79,10
MW	+78,68
MNW	+78,26
NW	+77,94

Vesistöalituksen kohdalla kulkee Pohjois-Päijänteen ja Leppäveden yhdistävä laivareitti. Alueella on laiva- ja veneliikennettä. Alueen rantojen ja vesistön käyttö on pääasiassa tavanomaista vesistön käyttöä, kuten kalastusta, veneilyä ja uintia.

Kalasto

Hankealueella on merkittävä taimenen vaellusreitti. Taimenen nousu ja kutu tapahtuu syys-lokakuussa. Myös siika ja muikku ovat syyskutuaisia kaloja. Hankealue ei ole kalojen kutualueita.

Pohjasedimentti ja haitta-aineet

Ranta-alue Hupelin puolella on rakennettua louherakennetta. Louherakenteessa ei ole huomattu aiemmissa maotöissä haitta-aineita. Haapaniemen puolella on kaivettu aiemmin neljä vesihuoltolinjaa ja näissä ei ole havaittu haitta-aineita.

Hankkeen vaikutukset

Hankkeella ei ole vaikutusta vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Vesijohdon rakentamisen aikana vesi voi tilapäisesti samentua vesistöalituksen lähistöllä kaivu-, ruoppaus- ja asennustöiden seurauksena. Vesijohdon asentaminen ei aiheuta pysyvää haittaa vesistöön.

Hankkeen toteutus on myöhään syksyllä, jolloin työstä ei ole haittaa vesilinnuille. Rantautumisalueet sijaitsevat rakennetulla alueella, jossa ei ole vesilintujen pesintää.

Putken asennusaika ja pohjan sekoittuminen on kestoaltaan lyhytaikainen, eikä sillä ei ole merkitystä alueen kalastoon.

Kiinteistötiedot

Vesistöalitus sijaitsee kiinteistön *Vanhaoksala* (179-406-2-677) vesialueella, Äijälän lohkokunnan (179-876-2-0) ja tilojen 1:1030-1:1033 (179-401-876-41) yhteisillä vesialueilla sekä Kymin uittoyhdistyksen alueilla (179-401-1-798 ja 179-401-1-799) ja Jyväskylän kaupungin vesialueella *Kunnanuitto* (179-401-1-1209).

Vesistöalituksen idänpuoleinen rantautumisalue sijaitsee Hupelissa Jyväskylän kaupungin kiinteistöllä *Kunnanuittopuisto* (179-401-1-404) ja lännenpuoleinen rantautumisalue Haapaniemessä kiinteistöllä *Virranranta* (179-406-2-305).

Hakemuksen mukaan luvan saaja on sopinut vesijohdon sijoittamisesta rantautumiskiinteistöjen sekä vesialueen 179-401-1-1209 omistajien kanssa.

Valmistelulupa

Hakija hakee hankkeelle valmistelulupaa toteutusaikataulun vuoksi. Rakennettavalla vesijohdolla varmistetaan vedensaanti Hupelin ja Kanavuoren alueelle. Nykyisellään alueet ovat yhden runkolinjan päässä ja tässä runkolinjassa on ollut useita kertoja jäätymisiä ja teknisiä ongelmia. Vuoto tai jäätyminen aiheuttaa alueen asukkaille ja yrityksille suuria haasteita.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi/lupatietopalvelu) 7.10. – 13.11.2020. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Keskisuomalainen -lehdessä 8.10.2020.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Jyväskylän kaupungilta ja Jyväskylän kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta ja Väylävirastolta.

LAUSUNNOT

1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että ELY-keskuksen paikkatietojen mukaan hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole erityisiä suojelualueita tai sellaisia ympäristö- tai luontokohteita, jotka olisivat tämän hankkeen toteutuksen esteenä. Hakemuksessa esitetyn vesijohdon rakentaminen Päijänteeseen Haapaniemen ja Hupelin väliselle vesialueelle ei aiheuta pysyvää haittaa vesistöön eikä vesijohto sijoitettuna hakemuksessa esitetyllä tavalla rajoita sanottavasti kalastusta, vesiliikennettä tai muuta vesistön käyttöä. Vesijohdon rakentamisen aikana Päijänteen vesi samentuu tilapäisesti hankealueella ja sen läheisyydessä, mutta ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pysyvää haittaa vesistöön hanke ei aiheuta.

Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus ei vastusta luvan myöntämistä hankkeelle. ELY-keskus esittää, että lupapäätökseen merkitään seuraavat määräykset:

- Vesistöön sijoitettavan vesijohdon risteämiset siellä muiden johtojen ja kaapeleiden yms. rakenteiden kanssa tulee sopia kyseisten rakenteiden omistajien kanssa.
- Vesijohdon rakentamistyö vesialueelle on niin järjestettävä, ettei hanke sanottavasti haittaa vesiliikennettä.
- Vesijohto tulee painottaa vesistössä koko matkalla riittävästi siten, että johto pysyy tukevasti vesistön pohjassa.
- Johdon painoissa tulee käyttää sellaisia painoja, joissa ei ole kalapyydyksiin tarttuvia ulokkeita.
- Hankkeen toteutuksessa tulee välttää vesistön haitallista samentumista etenkin virkistyskäyttökautena 1.6. – 30.9. välisenä aikana.
- Rantojen läheisyydessä ja siellä, missä vesisyvyys on vähemmän kuin 1.5 metriä vesistön alivedenkorkeudella vesijohto tulee upottaa pohjaan tehtävään kaivantoon ja peittää luonnolliseen pohjatasoon saakka tai johto tulee muuten suojata riittävästi.
- Vesijohdon sijainti vesialueella on merkittävä rannoille asiaan kuuluvalla tavalla. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
- Työn aloittamisesta on ennakolta ilmoitettava Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hankkeen valmistumisesta tulee ilmoittaa Keski-Suomen ELY-keskukselle 60 päivän kuluessa hankkeen valmistumispäivämäärästä.

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on lausunnossaan todennut, että työalue sijaitsee tärkeällä vaelluskalojen kulkureitillä. Päijänteellä syönnösvaelluksensa tehneet taimenet vaeltavat Vaajakosken kautta kutualueilleen yläpuolisten reittivesien koskille. Napapiirin eteläpuoliset taimenen sisävesikanat on viimeisimmässä luokituksessa arvioitu erittäin uhanalaisiksi, minä vuoksi kaikkea niihin kohdistuvaa häiriötä on syytä välttää.

Pohjois-Savon ELY-keskus (kalatalousviranomainen) katsoo, että lupa voidaan yleisen kalatalousedun estämättä myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen. Pohjakäivannon kaivu ja täyttö on kuitenkin pyrittävä tekemään vaelluskalojen vilkkaimman nousuajan (kesäkuu-lokakuu) ulkopuolella.

3) Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut, että Haapaniemen ja Hupelin vesialueen alitse kulkee vuonna 2000 Alva-yhtiöt Oy:n (ent. Jyväskylän Energia Oy) rakentama jäteveden paineviemäri. Suunnitellun vesiputken linjaus kulkee koko alituksen matkalta olemassa olevan paineviemärin vierellä, mutta useampien metrien – kymmenien metrien etäisyydellä paineviemärin eteläpuolella. Vesiputken rakentamisella ja sijoittamisella ei häiritä jätevesiviemärin toimintaa. Suunnitellun upotettavan vesijohdon poikki kulkee vesiväylä, jonka kautta vesiliikenne kulkee Vaajakosken kanavan kautta Päijänteen ja Leppäveden välillä.

Ympäristölle suurimmat häiriöt, kuten veden samentuminen, aiheutunevat vesijohdon asennusta edeltävästä ruoppauksesta ja muista kaivuutoimista. Hakemuksesta ei käy ilmi, mihin ruoppausmassat on tarkoitus läjittää ennen kuin ne käytetään vesijohdon osittaiseen peittämiseen.

Hankkeen toteutuminen edistää yleistä etua tarjoten varalinjan veden- syötölle Hupelin ja Kanavuoren alueella. Hanke toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa vesiliikenteelle. Vesijohdon asentaminen järven pohjaan aiheuttaa suunnitelmien mukaan ainoastaan väliaikaista samentumishaittaa hankealueella ja virtaussuunnassa sen eteläpuolella. Haapaniemen puoleisen pään ruoppauksen yhteydessä tulee välttää tarpeetonta ruoppausmassojen sotkemista veteen ja varoa olemassa olevaa viemäriä.

4) Väylävirasto on lausunnossaan todennut, että vesijohto alittaa Väyläviraston ylläpitämän Keiteleen kanavan väylän. Väylän kulkusyvyys on 2,4 m ja harausyvyys 3 m mitattuna purjehduskauden alavertailutasoa NWnav +77,70 NN (vastaa +78,25 N₂₀₀₀). Suunnitelman mukaan väylän kohdalla vesisyvyys vaihtelee 6,5–13 metriin. Väyläviraston näkemyksen mukaan vesijohdon rakentamisella suunnitelman mukaisesti ei ole estettä. Vesijohto tulee asentaa riittävästi painotettuna vesistön pohjaan niin, että se pysyy pohjassa paikoillaan kaikissa olosuhteissa. Väylän kohdalla vesijohto on asennettava väylän harausyvyiden +74,70 NN alapuolelle.

Vesijohto on asennettava vähintään 20 metrin etäisyydelle väylän kelluvista turvalaitteista. Vesijohdon rakentaminen ei saa haitata väyläliikennettä. Mahdollisuuksien mukaan asennustyö tulee tehdä purjehduskauden ulkopuolella. Mikäli asennustyö tehdään purjehduskaudella, asennustyö tulee tehdä niin, että aikataulun mukaiselle reitti- ja mahdolliselle muulle kaupalliselle liikenteelle ei aiheuteta katkoksia. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa ohjeet vesijohdon maastoon merkitsemiseen ja työn valmistumisesta ilmoittamiseen (www.traficom.fi). Traficom vastaa rakenteen merikarttoihin merkitsemisestä.

5) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on todennut lausunnossaan, että suunniteltu johtolinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Keiteleen kanavan väylän. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen sijoittuu merenkulun kelluva turvalaite. Väylävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta sekä tarvittavasta etäisyydestä väylän kelluvaan turvalaitteeseen. Vesijohto on painotettava vesistöalituksen osalta pohjaan siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Vesijohto on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Vesijohdon rakentamisessa ja sen merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilmajoh-tojen sekä kaapeleiden ja putkijohdojen asettaminen vesialueella* (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä *Vesiliikennemerkkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen* (TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2020). Em. ohje ja määräys ovat ladattavissa Traficomien verkkosivuilta (Traficom > Säädökset ja määräykset). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa vesijohdon omistaja.

Vesijohdon rakentamisen yhteydessä on huomioitava hankealueella kulkeva vesiliikenne. Vesijohdon omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta. Traficom toimii Suomen merikarttaviranomaisena ja jul-

kaisee Suomen meri- sekä järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomin verkkosivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) olevalla valmistusilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun johtolinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid – koordinaatit" yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa, esim. shapefile-tiedostona tai vaihtoehtoisesti Excel- tai .csv -tiedostona) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistusilmoituksen perusteella vesijohtolinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistusilmoitus on toimitettava Traficomille joko verkkosivujen kautta, sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Valmistusilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/458022/04.04.05.05/2020.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakijan selityksen pyytäminen anetuista lausunnoista ei ole ollut tarpeen.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Alva-Yhtiöt Oy:lle luvan vesijohdon rakentamiseen Päijänteen vesistöön välillä Haapaniemi–Hupeli Jyväskylän kaupungissa hakemuksen liitteen 3 *Suunnitelmapakartta* (päivitetty 4.9.2020, mittakaava 1:1000) osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto myöntää Alva-Yhtiöt Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin Äijälän lohkokunnan yhteisestä vesialueesta (179-876-2-0), tilojen 1:1030-1:1033 (179-401-876-41) yhteisistä vesialueista, Kymen uittoyhdistyksen vesialueista (179-401-1-798 ja 179-401-1-799), vesialueista *Vanhaoksala* (179-406-2-677) ja *Kunnanuitto* (179-401-1-1209) sekä rantautumiskiinteistöistä *Virranranta* (179-406-2-305) ja *Kunnanuittopuisto* (179-401-1-404).

Hankkeesta ja myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Vesijohto on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Alueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on alle 1,5 metriä ja lisäksi paaluvälillä 140–225, vesijohto on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä luonnolliseen pohjatasoon saakka tai muutoin suojattava. Käytettävien painojen tulee olla sellaisia, että ne eivät vaikeuta kalastusta.

Paaluvälillä 140–225 ruopattava massamäärä saa olla enintään 400 m³.

2) Keiteleen kanavan väylän kohdalla on varmistettava, että vesijohto painotuksineen on väylän haraussyvyyden NN +74,70 m alapuolella.

Vesijohto on asennettava vähintään 20 metrin etäisyydelle väylän kelluvista turvalaitteista.

3) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Samentumista aiheuttavia töitä ei saa tehdä virkistyskäyttöaikana eikä vaelluskalojen nousuaikana 1.6.–31.10.

4) Vesijohdon rakentaminen ei saa haitata väyläliikennettä eikä purjehduskaudella aikataulun mukaiselle reitti- ja mahdolliselle muulle kaupalliselle liikenteelle saa aiheutua katkoksia. Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta. Avovesiaikana rakennettaessa työalue on merkittävä niin, ettei se aiheuta vaaraa vesiliikenteelle.

5) Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

6) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit ja sovittava töiden suorittamisesta kyseisten rakenteiden omistajien kanssa ennen töiden aloittamista. Työt on toteutettava johtoja, kaapeleita ja muita rakenteita vaurioittamatta.

Kunnossapito ja merkintä

7) Vesijohto on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

8) Vesijohdon sijainti vesialueella on merkittävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.

9) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Korvaukset

10) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille. Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.

11) Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.

Hankkeen aloittaminen ja töistä ilmoittaminen

12) Hanke on aloitettava ja saatettava olennaisilta loppuun osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnettyt käyttöoikeudet raukeavat.

13) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.

14) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä vesijohdon lopullista sijaintia vesialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys vesijohdon merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sen vaatimassa muodossa.

Perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Hanke on tarpeen Jyväskylän kaupungin Hupelin ja Kanavuoren alueiden vedensaannin varmistamiseksi. Uusi vesijohto yhdistää vesijohtoverkostot Haapaniemestä Hupeliin. Hanke ei ole alueen maankäyttösuunnitelmien vastainen.

Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalle on annettu lupamääräys. Hankkeesta aiheutuu tilapäistä veden samentumista hankealueella. Hankkeesta ei aiheudu pysyvää haittaa vesistölle. Hankkeella ei siten ole vaikutusta vesienhoitosuunnitelman tavoitteisiin.

Käyttöoikeuksien myöntäminen

Pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin vesi- ja maa-alueisiin voidaan myöntää vesilain 2 luvun 12 §:n kohdan 1) nojalla, koska kyseessä oleva vesijohto on säännöksessä tarkoitettu vähäinen rakennelma, joka voidaan tehdä vesistöä huomattavasti muuttamatta.

Lisäksi hakija on sopinut johdon sijoittamisesta rantautumiskiinteistöjen omistajien kanssa ja osittain myös vesialueiden omistajien kanssa.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5, 8 ja 10 §

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Alva-yhtiöt Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Aluehallintovirasto katsoo, että vakuuden asettaminen on ilmeisen tarpeetonta.

Perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitettut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto on ottanut asiassa annetut lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Alva-yhtiöt Oy

Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Väylävirasto
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä ilmoittaminen

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä niille, jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ja niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet.

Päätöksestä tiedottaminen

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla
<https://ylupa.avi.fi>

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Keskisuomalainen -lehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Maria Järvi-Laturi.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 28.12.2020.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table><tr><td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr><tr><td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr><tr><td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr><tr><td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr><tr><td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr><tr><td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr></table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja LSSAVI/5722/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/5722/2018 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Järvi-Laturi Maria 18.11.2020 08:46

Puheenjohtaja Honkela Tanja 18.11.2020 08:44