

PÄÄTÖS
Nro 165/2020
Dnro PSAVI/9369/2020
18.12.2020

ASIA

Kemin tehtaan vedenottoa koskevan vesitalousluvan nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 muuttaminen, Kemi

HAKIJA

Metsä Fibre Oy
PL 30
02020 Metsä

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
Merkintä	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
HANKETTA KOSKEVA LUPA JA KAAVATILANNE	3
Luvat ja päätökset	3
Asemakaava	3
LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMINEN	4
Nykyiset lupamääräykset	4
Esitys lupamääräyksen muuttamiseksi	4
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	4
Toteutettava muutos	5
Luvan muuttamisen edellytykset	6
Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle	6
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN	7
TARKASTUS	7
LAUSUNTO JA MIELIPIDE	7
HAKIJAN SELITYS	9
MERKINTÄ	9
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	10
Muutettu lupamääräys 1	10
Uusi lupamääräys 1 A	10
RATKAISUN PERUSTELUT	10
Lupamääräysten perustelut	11
Sovelletut säännökset	11
Valmistelulupa	12
Perustelut	12
Sovelletut säännökset	12
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen	12
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	13
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus	13
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus	13
KÄSITTELYMAKSU	13
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	13
MUUTOKSENHAKU	15

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Metsä Fibre Oy on 20.9.2019 aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin muuttamassaan ja täydentämässään hakemuksessa hakenut ympäristölupaa uudelle Kemin biotuotetehtaalle ja oikeutta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (PSAVI/7988/2019).

Metsä Fibre Oy on samalla hakemuksella hakenut vesilain mukaista lupaa vesitaloushankkeelle, joka koskee vesialueen täyttöjä ja sillan rakentamista sekä lainvoimaisen vedenottoa koskevan vesitalousluvan nro 2/2014/2 muuttamista vedenottorakenteiden osalta ja näihin liittyvää valmistelulupaa.

Merkintä

Aluehallintovirasto on 25.11.2020 eriyttänyt vesitalousluvan nro 2/2014/2 lupamääräyksen muuttamista koskevan osan hakemuksesta omaksi lupa-asiakseen (Dnro PSAVI/9369/2020).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 23 § ja 1 luku 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVA LUPA JA KAAVATILANNE

Luvat ja päätökset

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.1.2014 myöntämä vesitalouslupa nro 2/2014/2, joka koskee vedenottorakenteiden pysyttämistä ja pintaveden johtamista Kemijoesta Kemin metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle. Päätös on lainvoimainen.

Asemakaava

Tehdasalueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Kemin kaupunginvaltuuston 27.8.2001 hyväksymä asemakaava on saanut lainvoiman 4.10.2001. Pumppaamo sijoittuu asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T).

Tehdasalueelle laadittu 28. kaupunginosan korttelia 2801 tontteja 1–4 koskeva vaiheasemakaava on hyväksytty Kemin kaupunginvaltuustossa 1.4.2019. Vaiheasemakaava on saanut lainvoiman 25.5.2019.

LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMINEN

Nykyiset lupamääräykset

Vedenottoa koskevan päätöksen nro 2/2014/2 nykyiset lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:

1. Päävesipumppaamon on oltava vuoden 2012 hakemuksessa esitettyjen rakennepiirustusten, mittakaava 1:50, mukainen.
2. Vuosittain pintavettä saa johtaa Kemijoen Kurimonhaarasta sekä Akkunusjoen haarasta vetensä ottavasta palovesipumppaamosta metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle yhteensä enintään 85 000 000 m³ ja kesällä alivirtaaman aikana hetkellisesti enintään 3,6 m³/s.
3. Luvan saajan on pidettävä kirjaa johdettavasta vesimäärästä. Vesimäärän mittausta on tehtävä riittävän tarkalla mittauksella vedenottorakenteista tai luotettavien mittausten avulla luvan saajan muista mittauspisteistä. Vesimäärän mittausmenetelmä on toimitettava tiedoksi Lapin ELY-keskukselle.
4. Luvan saajan on pidettävä veden johtamiseen tarvittavat rakenteet tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Päävesipumppaamolla oleva välppä on pidettävä puhtaana ja siihen kertynyt jäte on käsiteltävä voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Esitys lupamääräyksen muuttamiseksi

Hakija pyytää luvan muuttamista siten, että se sallii uusien rakenteiden ja pumppaamon toteuttamisen. Hakija esittää, että lupamääräystä 1 muutetaan seuraavasti:

”Metsä Fibre Oy:n tulee esittää päävesipumppaamon tarkemmat rakennepiirustukset, mittakaava 1:50, valvojan viranomaisen hyväksyttäväksi viimeistään puoli vuotta ennen rakennustöiden aloittamista.”

Muilta osin lupamääräyksiin ei haeta muutosta.

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Kemin tehdasintegraatissa käytettävä makea raakavesi otetaan Kemijoen pintaveden kanavan kautta. Vedenotto tapahtuu Isohaaran vesivoimalaitoksen alajuoksulta, josta se johdetaan kanavalla Metsä Fibren Oy:n raakavesipumppaamolle.

Pumppaamon sijainti ja sille johtava kanava on esitetty punaisella seuraavassa kuvassa.



Toteutettava muutos

Tehdasintegraatin raakavesien ottamista varten tullaan rakentamaan Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdashankkeen yhteydessä kokonaisuudessaan uusi vedenottamo ja vedenottoon käytettävät laitteet. Vedenotto jatkuu nykyisestä paikasta. Uusi pumppaamo sijoittuu nykyisen pumppaamon viereen. Uuden pumppaamon työmaa-alue erotetaan padolla tai ponttiseinällä raakavesikanavasta.

Biotuotetehtaan raakavedenotto ei lisäännä nykyisestä tasosta. Prosessiveden kulutus lisääntyy biotuotetehtaan tuotantokapasiteetin kasvusta huolimatta vähän, koska biotuotetehtaan veden kierrätys toteutetaan tehokkaammin kuin nykyisellä tehtaalla. Jäähdytysveden määrä vähenee, koska jäähdytysvesikierto suljetaan ja toteutetaan jäähdytystorneilla.

Uuden pumpppaamon (kuvassa numerolla 41) sijainti ja vanha pumpppaamo (uuden pumpppaamon vieressä) on esitetty seuraavassa kuvassa.



Raakavedestä erotetaan isommat partikkelit välpällä ennen raakavesipumppuja. Raakavesipumppaamolta kylmä raakavesi johdetaan jäähdytysvedeksi uudelle biotuotetehtaalle, kuitulinja 1:lle ja kartonkitehtaalle sekä prosessivedeksi kemiallisesti puhdistetun veden valmistukseen.

Luvan muuttamisen edellytykset

Tehtaiden käyttämää raakavettä on johdettu kohteesta jo noin sadan vuoden ajan. Hakijalla on oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin ja hanke on asemakaavan mukainen.

Hankkeen vaikutusalueella ei ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnon-suojelualueita.

Kemijoen keskivirtaama on yli 500 m³/s, joten veden johtaminen enimmäkseen on vähäistä verrattuna joen virtaamaan.

Haetun vesitalousluvan muuttamisesta ei aiheudu lainkaan vahinkoa yksityisille eduille.

Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle

Hakija hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa, joka oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin. Valmistelulupaa haetaan uuden pumpppaamon ja

siihen liittyvien vedenottorakenteiden rakentamiseksi, joilla varmistetaan vedenotto biotuotetehtaan tarvitsemaa vesimäärää varten.

Hakija katsoo, että:

1. valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa ja
2. kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Uuden pumppaamon ja vedenottorakenteiden rakentamisesta ei aiheudu merkittäviä muutoksia vesistön hydrologiaan tai morfologiaan nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Uudet rakenteet tulevat korvaamaan nykyisiä samalla alueella olevia rakenteita. Uusien rakenteiden purkaminen on mahdollista, mikäli lupa muutoksenhaun myötä kumottaisiin tai sitä muutettaisiin.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Vesitalouslupahakemuksen muuttamista koskevasta hakemuksesta on tiedotettu yhdessä biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen kanssa julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu 27.5.–3.7.2020. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kemin ja Tornion kaupunkien ja Keminmaan kunnan verkkosivuilla. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kemi-Tornio kaupunkilehti.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuskokonaisuuden johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueilta, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluilta, Kemin kaupungilta sekä Kemin kaupungin ympäristönsuojelu-, terveysuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta, Tornion kaupungilta ja Keminmaan kunnalta sekä Tornion ja Keminmaan ympäristönsuojelu- ja terveysuojeluviranomaisilta, Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoviranomaiselta, Museovirastolta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

TARKASTUS

Aluehallintovirasto on pitänyt alueella tarkastuksen 3.9.2020. Tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin.

LAUSUNTO JA MIELIPIDE

Seuraavassa on esitetty edellä mainitussa kuulemisessa annetut lausunnot ja mielipiteet niiltä osin, kuin niissä on esitetty vaatimuksia vesitalouslupapäätöksen lupamääräyksen muuttamiseen liittyen.

1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Hakemuksen mukaan Kemin biotuotetehtaan vedenottomäärä ei muutu nykyisestä luvasta. Muutosta haetaan vedenoton osalta uuden vedenotamon ja vedenottoon käytettävien laitteiden rakentamiseen, joilla on tarkoitus korvata vanhoja käytössä olevia rakenteita. Tästä ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittäviä muutoksia vesistön hydrologiaan tai morfologiaan nykyiseen tilanteeseen verrattuna. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa tältä osin vesitalousasioista.

Hankealueen ulkopuolella, heti Kurimonhaaran jäähdytysaltaan pohjoispuolella, sekä Kurimonhaaran pohjoisosissa, että Majaputaassa on useita lietetatar- ja vesipaunikon (*Crassula aquatica*) esiintymiä.

Lietetatar on erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV laji, ja vesipaunikko on luokiteltu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (luonnonsuojelulaki 46 §, luonnonsuojeluasetus 160/1997 21§, liite 4). Kumpikin suosii elinympäristönään jokisuistojen hitaasti virtaavia matalia rantavesiä. Kurimonhaaran esiintymät ovat tehdasalueen välittömässä läheisyydessä, ja raakavedenoton tulokanavan pohjoisosissa (Pajusaaren – Sotisaaren välisen sillan pohjoispuolella). Lajeihin kohdistuvia vaikutuksia ei raakavedenottoa koskevassa vedenottoluvan muutoshakemuksessa tai valmistelulupahakemuksessa ole arvioitu. Hakija katsoo, että tarvittavat rakenteet ja pumppaamo voidaan rakentaa vaarantamatta merkittävästi vesistön hydrologiaa tai morfologiaa sekä toteaa valmistelutöiden osalta, että työt voidaan tehdä tuottamatta huomattavaa haittaa luonnolle ja sen toiminnalle. Hakemuksesta ei käy ilmi pitävätkö rakenteisiin liittyvät rakennus- ja muutostyöt sisällään esimerkiksi raakaveden tu louoman muokkauksia, ruoppauksia tai muita muutoksia hankealueen ulkopuolella, joilla saattaa olla vaikutuksia lajiesiintymiin. Veden ottaminen ei sinällään vaaranna esiintymiä, mutta myös rakennus- ja valmistelutöiden osalta tulee hakemusta tarkentaa ja varmistaa, ettei esiintymiä hävitetä. Lietetatar ja paunikkohavainnot on löydetty vuonna 2018 Metsähallituksen kartoituksissa, ja tarkat sijaintitiedot lajiesiintymistä suunnittelutyön pohjaksi saa Metsähallituksen luontopalveluista. ELY-keskus muistuttaa, että luonnonsuojelulain 42 §:n mukaan rauhoitetun kasvilajin hävittäminen on kielletty, ellei suojelusta poikkeamiseen ole saatu asianomaista lupaa. Lajit tulee huomioida vedenottoluvan muutosta ja valmistelulupaa koskevassa päätöksenteossa.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Mielipiteessä on vaadittu Kemin sellutehtaan vedenottoon muutoksia siten, että se ottaa huomioon Kemijoen päivitettävän kalatalousvelvoitteiden tuoman muutoksen runsaammista vaelluskalojen kulkemisista ylös- ja alaspäin vesistössä myös ns. Kemin Isohaaran Vähäluoman ja Akkenusuoman kautta.

Sellutehtaan vedenotto tulee sijoittaa ja suunnitella uusiksi siten, ettei se haittaa vaelluskalojen nousua eikä ime sisäänsä vaelluskalojen pienpoikasia. Tämä aihepiiri ympäristöluvassa on selvitetty oleellisen puutteellisesti, jonka vuoksi vaadimme esitettäväksi tarkempia suunnitelmina Kemijoen kalatalousvelvoitteiden täsmennyttä. Katsomme, että tällä

hetkellä selvitykset kalaston, kalatalouden, virkistyskalastuksen sekä vaelluskalojen suhteen ovat ympäristönsuojelulain, vesilain ja EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden vastaisia.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään todennut seuraavaa:

1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Hakija katsoo, että tarvittavat rakenteet ja pumppaamo voidaan rakentaa vaarantamatta merkittävästi vesistön hydrologiaa tai morfologiaa sekä toteaa valmistelutöiden osalta, että työt voidaan tehdä tuottamatta huomattavaa haittaa luonnolle ja sen toiminnalle.

Hakijan tavoite on pitää lämpöpäästö vesistöön nykyisellä tasolla, mistä syystä raakaveden otto vähenee tasolta 134 000 m³/vrk tasolle 110 000 m³/vrk. Vedenottoluvassa ei ole muutettu hetkellistä vedenottomäärää, ja vedenottoluvan muutoshakemus koskee vain uutta vedenotantoa (rakennus laitteineen).

Valmistelulupa taas koskee täyttöalueita, joilla ei YVA-vaiheessa havaittu lietetäreen ja vesipaunikon esiintymiä. Lajeihin ei siten pitäisi kohdistua vaikutuksia raakavedenoton osalta.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Hakija toteaa, että biotuotetehtaalla ei ole tarkoitus tehdä mielipiteessä mainittuja muutoksia eikä hankkeella kasvateta nykyisen luvan mukaista vedenottomäärää. Hankkeen johdosta hankealueen kalataloudellinen tilanne ei muutu.

MERKINTÄ

Aluehallintovirasto on samanaikaisesti tämän asian kanssa antanut Metsä Fibre Oy:n Kemian biotuotetehtaan toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 164/2020 (Dnro PSAVI/7988/2019).

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksen ja muuttaa Metsä Fibre Oy:lle 20.1.2014 myönnetyn vesitalouslupapäätöksen nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 ja antaa uuden pumppaamon rakentamista koskevan määräyksen 1 A.

Muutettu lupamääräys 1

1. Metsä Fibre Oy:n saa rakentaa uuden vedenottamon korvaamaan aluehallintoviraston 20.1.2014 antamassa päätöksessä nro 2/2014/2 tarkoitetun vedenottamon.

Uusi vedenottamo on rakennettava tämän päätöksen sivulla 6 esitettyyn paikkaan.

Uusi lupamääräys 1 A.

- 1 A. Luvan saajan on toimitettava uuden päävesipumppaamon tarkemmat rakennepiirustukset, mittakaavassa 1:50, tiedoksi Lapin ELY-keskukselle.

Luvan saajan on toimitettava Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi vesialueella tehtäviä rakentamistoimia ja vesistövaikutuksia estäviä toimia koskevat työsuunnitelmat viimeistään kuusi kuukautta ennen uuden ottamon rakentamisen aloittamista.

Töiden aloittamisesta ja uuden pumppaamon käyttöönotosta on ilmoitettava Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Metsä Fibre Oy:n hakemus koskee vedenottoluvan nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 muuttamista. Hakemus ei koske mainitun päätöksen vesitalousluparatkaisun muuttamista tai vedenottoa rajoittavien lupamääräysten muuttamista.

Tehtaan nykyinen pääpumppaamo on rakennettu Kemijoesta tulevan 2,8 km pitkän kanavan päähän vuonna 1955. Pumppaamo on tarkoitus korvata uudella pumppaamolla osana luvan saajan suunnittelemaa biotuotetehtaan rakentamista. Uusi pumppaamo sijoittuu nykyisen pumppaamon pohjoispuolelle, sen välittömään läheisyyteen.

Toteutettava muutos ei ole sellainen vesitaloushanke, joka edellyttäisi vesilain 3 luvun 2 §:n nojalla uutta lupaa. Veden ottamista koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu edellä mainitulla päätöksellä, eikä kyseessä siten ole vesilain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettu aina lupaa edellyttävä vesitaloushanke.

Asia on ratkaistu vesilain 3 luvun 23 §:n mukaisena lupamääräyksen muuttamisena luvanhaltijan hakemuksesta.

Nykyisen pumppaamon laaja tekninen uusiminen ei ole mahdollista, koska toiminnassa oleva tehdas edellyttää jatkuvaa raakaveden syöttöä. Näin ollen nykyistä pumppaamoa käytetään uuden pumppaamon rakentamisen ajan.

Uuden pumppaamon rakentaminen nykyisen pumppaamon viereen ei edellytä muutostöitä tai ruoppauksia tehtaalle johtavassa raakavesikanavassa. Uuden pumppaamon työmaa-alue erotetaan padolla tai ponttiseinällä raakavesikanavasta. Yhteys kanavaan palautetaan pumppaamon valmistuttua. Biotuotetehtaan käyttöönoton myötä vedenottomäärä ei sanottavasti muutu ja on edelleen ottomääriä rajoittavan lupamääräyksen 2 mukaista.

Rakentaminen tapahtuu luvan saajan alueella eikä sillä ennalta arvioiden ole vaikutuksia yleiseen tai yksityiseen etuun.

Lupamääräyksen muutos siten, että se mahdollistaa uuden pumppaamon rakentamisen ja nykyisen pumppaamon korvaamisen uudella, on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Näin ollen edellytykset lupamääräyksen muuttamiseen hakemuksessa tarkoitetulla tavalla ovat olemassa.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1 on muutettu siten, että se mahdollistaa nykyisen vanhan pumppaamon korvaamisen uudella pumppaamolla. Määräys on annettu siten, että se mahdollistaa nykyisen pumppaamon käytön siihen asti, kunnes uusi pumppaamo on valmis. Vedenottoa on mahdollista jatkaa nykyisestä pumppaamosta, jos uuden pumppaamon rakentamista ei toteuteta.

Uusi lupamääräys 1 A. on annettu, jotta valvontaviranomainen saa käyttöönsä pumppaamon yksityiskohtaiset suunnitelmat sekä vesistövaikutuksia estäviä toimenpiteitä koskevat suunnitelmat niiden valmistuttua ja voi hyväksyä pumppaamon toteuttamiseen liittyvän tilapäisen vesirakentamisen suunnitelmat. Vaikka asiassa ei ole kyse varsinaisesta vesitalousluparatkaisusta, on lupamääräyksessä annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi vesilain 3 luvun 18 §:n vaatimukset täyttävä määräys töiden aloittamisesta ja pumppaamon käyttöönotosta ilmoittamisesta.

Uuden pumppaamon kunnossapidon ja nykyisen pumppaamon purkamisen osalta on noudatettava muun muassa vesilain 2 luvun 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 23 §

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Metsä Fibre Oy:n ryhtymään lupamääräyksen muuttamisen tarkoittamien toimenpiteiden valmistelemiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Perustelut

Ratkaisun perusteluista ilmenevästi lupamääräyksen muuttamisessa on kyse merkitykseltään vähäisestä toimesta, joka ei koske toisen oikeutta tai etua. Toteuttaminen on tarpeen suuren tehdasalueen raakaveden toimitusvarmuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Lupamääräyksen sallimat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta haittaa vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle. Lupamääräyksen muuttamisen oikeuttamat työt tapahtuvat luvan saajan omalla alueella, eivätkä aiheuta haittaa tai vahinkoa yleiselle tai yksityiselle edulle. Näin ollen niiden suorittamisen jälkeen oloja ei ole tarve palauttaa entisen veroisiksi edes siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Näin ollen myöskään vakuudesta ei ole tarve määrätä.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Lupamääräyksen muuttaminen ei mahdollista vesirakentamista raakavesikanavassa tai muualla Kurimonhaarassa. Tilapäinen vesirakentaminen tapahtuu aivan nykyisen pumppaamon vieressä eikä vaaranna ELY-keskuksen mainitsemien lajien esiintymiä.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Tällä päätöksellä ei muuteta lainvoimaisesti ratkaistua vedenottolupaa tai määrättyjä enimmäisottomääriä. Lupamääräyksen muuttaminen mahdollistaa pumppaamon teknisen uusimisen. Lupamääräyksen muuttaminen ei vaikeuta kalan nousemista Kemijoen suualueelle.

Kemijokeen ei nouse tällä hetkellä merkittäviä määriä lohta. Kemijoen pääuoman voimalaitoksista ainoastaan alimmassa on kalaportaat. Käytännössä joessa ei ole luontaista lohen tai muunkaan merestä nousevan kalan poikastuotantoa. Mikäli Kemin tehdasalueelle toteutetaan suunnitellut investoinnit, ovat vedenotto ja siihen liittyvät rakenteet käytössä kymmeniä vuosia. Tänä aikana Kemijoen kalataloudellinen arvo ja merkitys voi eri toimenpiteiden seurauksena kasvaa. Tässäkään tilanteessa vedenoton nykyisellä tavalla ei arvioida vaikeuttavan merkittävästi kalanpoikasten laskeutumista Kemijoesta mereen. Pumppaamon tulokanava lähtee Kemijoen pääuoman reunasta ja sen virtaama on vain pieni osa

jokiuoman virtaamasta, mikä vähentää olennaisesti kalanpoikasten kulkeutumista pumppaamolle. Lisäksi putkissa tapahtuvan Akkunusjoen alituksen voi osaltaan arvioida vähentävän pumppaamolle kulkeutuvien kalojen määrää.

Hakemuksessa on ollut riittävät asiakirjat lupamääräyksen muuttamisen ratkaisemiseksi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai rajoittaa päätöksen täytäntöönpanoa.

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 500 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Kyseessä on maksuasetuksen mukainen muu vesitalousasia, jolloin asian käsittelystä peritään maksu käytetyn työmäärän mukaan. Maksun suuruus on 60 €/h. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut 25 tuntia, jolloin maksu on 1 500 €.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostilla

Kemin kaupunki

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja lehdessä

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kemin kaupungin verkkosivuilla.

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Lapin Kansa ja Kemi-Tornio kaupunkilehti -nimisissä sanomalehdissä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Erkki Kantola

Sami Koivula

Juhani Itkonen

Mari Kangasluoma

Asian ovat ratkaisseet ympäristölupavastuualueen johtaja Erkki Kantola (puheenjohtaja) ja ympäristöneuvokset Sami Koivula ja Juhani Itkonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Kangasluoma.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 677 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy pvm. **25.1.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihtelija: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tämä asiakirja PSAVI/9369/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/9369/2020 har godkänts elektroniskt

Itkonen Juhani 17.12.2020 10:30

Kangasluoma Mari 17.12.2020 10:15

Kantola Erkki 17.12.2020 10:14

Koivula Sami 17.12.2020 10:26